



acquedotto  
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese  
I - 03/10/2016 - 0102327



Taranto,

Al Responsabile MAT BR/TA  
Sede

Oggetto	Ripristino funzionamento carroponete sedimentazione primaria.
Impianto	Impianto di depurazione di Faggiano.
U.T.	Area Depurazione Taranto/Brindisi
Descrizione del disservizio	Si è verificato il fuori servizio del carroponete del sedimentatore primario.
Motivi dell'emergenza	Il fuori servizio del carroponete sedimentatore primario non consente il convogliamento dei fanghi nella tramoggia al centro della vasca, per la loro corretta estrazione.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Comunicazione da parte del Responsabile di Conduzione e Manutenzione
Primi interventi adottati	Nessuno.
Termini di consegna	Intervento già eseguito.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Ripristino di portate carroponete con sostituzione cuscinetti e olio con rimontaggio del tutto e prove di funzionamento.
Denominazione della Ditta affidataria	Allmec S.r.l. - Via Massafra, 101 - 74123 Taranto (TA).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta di provata esperienza ed affidabile.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 680,00 + I.V.A.
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo ritenuto congruo
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consumativo della ditta)	Preventivo della ditta n. 16PR106 del 08/09/2016.
Allegati	Preventivo sopra indicato

Pagina 1 di 2

AQP

Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista  
Via S. Maria 101 - 74123 Taranto (TA) - Tel. 099/444444 - Fax 099/444444  
www.aqp.it





acquedotto  
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA**  
**PER ACQUISTI IN EMERGENZA**  
Par. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X	Investimenti		
-----------------	---	--------------	--	--

**Il Richiedente**

**Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione**

**Sig. Salvatore Falconieri**

**Si approva**

**Area Gestione Depurazione BR/TA**

**Il Responsabile di Area**

**Ing. Antonio Stendardo**

**Si autorizza**

**Il Responsabile MAT BR/TA**

**Ing. Gaetano Barbone**