



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
I - 07/10/2016 - 0104880



A

DIRPR
SEDE

UAM IAVAM
SEDE

GEIRI
SEDE

Oggetto	Lavori vari di carpenteria metallica e riparazione di apparecchiatura elettromeccanica eseguiti a Maggio, Giugno e Luglio 2016
Impianto di depurazione	Castellana Grotte, Noci, Polignano a Mare, Turi e Conversano
U.T.	MAT BA/BAT – AGD Bari
Descrizione del disservizio	<p><u>Castellana Grotte:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Rottura asse, piastra e snodo paratoia <p><u>Noci:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Rottura di tubazione acqua servizi e griglia cestello, di n. 6 cuscinetti e n. 4 ruote con cuscinetti <p><u>Polignano a Mare:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Lavori di fornitura ed installazione di n. 3 deflettori in lamiera acciaio inox Lavori di fornitura ed installazione di n. 1 paratoia a tenuta su tre lati in acciaio inox AISI304 <p><u>Turi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Rottura collegamento tra asse coclea e motoriduttore <p><u>Conversano:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Usura della boccola in polizene della coclea a servizio della stazione trattamento fanghi
Motivi dell'emergenza	Garantire il corretto funzionamento degli impianti di depurazione, al fine di mantenere lo standard di qualità dell'effluente.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Disservizio comunicato dal Responsabile di Conduzione e Manutenzione Sig. Vito Labate.
Primi interventi adottati	Richiesta d'intervento a ditta specializzata.
Termini di consegna	Già eseguita.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	<p><u>Castellana Grotte:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Ripristino di paratoia con costruzione asse, piastra e snodo in acciaio inox AISI304



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

	<p><u>Noci:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Ripristino della tubazione acqua di servizio e della griglia a cestello <p><u>Polignano a Mare:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Ripristino con sostituzione di n. 3 deflettori realizzati in lamiera acciaio inox, previo smontaggio e rimozione degli esistenti Ripristino con sostituzione di una paratoia a tenuta su tre lati in acciaio inox AISI304 <p><u>Turi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Ripristino di coclea di trasporto fanghi con saldatura di asse e revisione di bullone di collegamento tra asse e motore <p><u>Conversano:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Ripristino di coclea a servizio della stazione di trattamento fanghi con rifacimento di boccola in polizene
Denominazione della Ditta affidataria	TEKMETAL S.r.l.
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata nel settore pronta ad intervenire.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 8.403,00 (Ottomilaquattrocentotreuro/00) + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	I prezzi si ritengono congrui in relazione al tipo di servizio richiesto ed ai tempi d'intervento.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo del 03/08/2016 di Maggio, Giugno e Luglio 2016 della ditta TEKMETAL S.r.l.
Allegati	Documento sopra indicato.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	x	Investimenti		
------------------------	---	---------------------	--	--

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Per. Ind. Vito Labate

Il Responsabile AGD
Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza **Il Manager MAT**
Ing. Girolamo Vitucci