



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
I - 07/12/2016 - 0129156



A
DIRPR
SEDE
IAUAM
SEDE
TECRI
SEDE

Oggetto	Fornitura di flocculanti e antischiuma il mese di Novembre 2016
Impianto di depurazione	Sammichele, Monopoli, Noci, Castellana Grotte e Locorotondo
Area	STO BA/BAT – AGD Bari
Descrizione del disservizio	Disfunzione per formazioni di schiume, cattivi odori e valori alti del fosforo
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Disservizio comunicato dal Responsabile di Conduzione e Manutenzione Sig. Vito Labate, in data 01 agosto 2016.
Primi interventi adottati	Richiesta di fornitura a ditta specializzata.
Termini di consegna	7 gg
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	<u>Sammichele di Bari:</u> kg 1250 CATFLOC 441 <u>Monopoli:</u> kg 750 CATFLOC 441 <u>Noci:</u> kg 250 CATFLOC 440 <u>Castellana Grotte:</u> kg 375 CATFLOC 441 <u>Locorotondo:</u> kg 1000 ANTIFOAM 110
Denominazione della Ditta affidataria	Catra S.r.l.
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata nel settore e immediatamente disponibile
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 11.150,00 ^(UNDICIMILACENTOCINQUANTA/00) (Tredicimiladuecentoseptantacinque/00) + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	I prezzi si ritengono congrui in relazione al tipo di servizio richiesto ed ai tempi d'intervento.



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta Catra S.r.l. n. 1629/2016 del 28/11/2016
Allegati	Documenti sopra indicati

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	<input checked="" type="checkbox"/>	Investimenti		
------------------------	-------------------------------------	---------------------	--	--

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Per. Ind. Vito Labate

Il Responsabile STO Bari

Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza: Il Responsabile STQ Bari/BAT

Ing. Girolamo Vitucci