

INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA  
Par. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese  
U - 07/11/2016 - 0116127

A




DIRPR  
SEDE

IAUAM  
SEDE

TECRI  
SEDE

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

<b>Oggetto</b>	Riparazione elettropompa Flygt CP 3300.181 girante LT803 matricola 0340064 installata c/o la stazione di sollevamento iniziale c/o l'impianto depurativo di Monopoli
<b>Impianto di depurazione</b>	Monopoli
<b>Area</b>	STO BAVBAT – AGD Bari
<b>Descrizione del disservizio</b>	Rottura elettropompa Flygt CP 3300.181
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Garantire il corretto funzionamento degli impianti di depurazione, al fine di mantenere lo standard di qualità dell'effluente.
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	19/09/2016 Disservizio comunicato dal Responsabile di Conduzione e Manutenzione Sig. Vito Labate.
<b>Primi interventi adottati</b>	Richiesta d'intervento a ditta specializzata.
<b>Termini di consegna</b>	20 giorni lavorativi dalla data dell'ordine
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lavaggio, smontaggio e pulizia dei componenti, con sostituzione dei pezzi fuori uso con nuovi ricambi originali e prove di funzionamento in vasca</li> <li>• Montaggio staffa porta guida superiore zincata da 3"</li> <li>• Fornitura di tutto il materiale necessario alla rifunionalizzazione dell'elettropompa in oggetto</li> </ul>
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	SANVITO s.r.l.
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	Ditta specializzata nel settore, pronta ad intervenire.
<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	€ 14.253,03 (Euro Quattordicimiladuecentocinquatetre/03) + IVA



**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

**Par. 5.5 PG 3.02**

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

<b>Verifica della congruità dei prezzi</b> (indicare eventuale sconto)	I prezzi si ritengono congrui in relazione al tipo di servizio richiesto ed ai tempi d'intervento.
<b>Estremi del documento tecnico-economico di riferimento</b> (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta n. 353/2016 del 21/09/2016
<b>Allegati</b>	Documenti sopra indicati.

**Intervento ascrivibile a:**

<b>Conto Economico</b>		<b>Investimenti</b>	<b>x</b>
------------------------	--	---------------------	----------


**Il Richiedente**

**Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione**

**Per. Ind. Vito Labate**



**Il Responsabile AGD  
Ing. Giovanni Discipio**



**Si autorizza: Il Responsabile di Commessa**

**Ing. Girolamo Vitucci**

