



**acquedotto
pugliese**
l'acqua, bene comune

Acquedotto Pugliese
I - 23/09/2016 - 0098887




**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Taranto,

Al Responsabile MAT BR/TA
Sede

Oggetto	Manutenzione straordinaria trasformatore MT/bt.
Impianto	Impianto di depurazione di Brindisi Fiume Grande (BR).
MAT	TA-BR
Descrizione del disservizio	I sistemi di ventilazione e raffreddamento del trasformatore MT/BT risultano essere in avaria e, quindi, non funzionanti.
Motivi dell'emergenza	Il mancato funzionamento del sistema di ventilazione causa una eccessiva temperatura del trasformatore MT/BT così da far intervenire le sicurezze provocando l'assenza di energia elettrica su tutto l'impianto, compromettendo così l'intero processo depurativo e possibile superamento dei limiti allo scarico previsti dal D.lgs. 152/2006.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 09/06/2016.
Primi interventi adottati	Nessuno possibile
Termini di consegna	10 gg. lavorativi
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Manutenzione straordinaria trasformatore MT/BT
Denominazione della Ditta affidataria	Sanvito s.r.l. Via Baione nc zona industriale - 70043 Monopoli (BA)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta Installatrice e di provata affidabilità.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 3.419,00+IVA



Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista
Sede legale: Via Cognigni, 30 - 70121 - Bari - Telefono: +39 080 5723111 - www.aqp.it
Cap. Soc. € 41.385.573,60 i.v. Registro delle Imprese di Bari
C.F. e P. IVA: 00547000721, REA C/51 R.A. di Bari n. 414082





**acquedotto
pugliese**
l'acqua, bene comune


Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Prezzo ritenuto congruo per le prestazione da eseguirsi.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo della Ditta San Vito srl n. 275/2016 del 17/06/2016
Allegati	Offerta su indicata.

Intervento ascrivibile a:


Conto Economico				Investimenti	X	
-----------------	--	--	--	--------------	---	--

Il Richiedente
Area Depurazione Ta-Br

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione
Per. Ind. Alessandro Mangini




Si approva: Il Responsabile di Area Ta-Br
Ing. Antonio Stendardo



Si autorizza: Il Dirigente MAT Ta-Br

Ing. Gaetano Barbone



AQP

Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista
Sede legale: Via Canalicchio, 36 - 70121 - Bari - Telefono - 080.5723111 - www.aqp.it
Cap. Soc. € 4.385.573,60 i.v. Registro delle Imprese di Bari
C.F. e P. IVA 00347090721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092



SINCERT