



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
I - 13/05/2016 - 0053329



Direzione Servizi Centrali
Procurement e Tecnici
SEDE

Direzione Tutela Giuridica e Compliance
Area Internal Auditing & Risk Management
SEDE

Direzione Operativa
Reti/Distribuzione e Fognatura, Impianti (MAT)
Area Coordinamento Gestione Impianti
SEDE

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Sostituzione del riduttore della griglia Huber
Impianto di depurazione	Casamassima
Area	Bari
Descrizione del disservizio	Fuori servizio della griglia
Motivi dell'emergenza	La fase di grigliatura è fondamentale per lo svolgimento dei processi depurativi
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	07/03/2016 Responsabile di conduzione
Primi Interventi adottati	Utilizzo della griglia manuale di by-pass
Termini di consegna	10 giorni dall'ordine
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Smontaggio riduttore esistente e montaggio nuovo riduttore tipo BF40
Denominazione della Ditta affidataria	Elettromeccanica Gentile
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Officina autorizzata dalla casa madre della griglia
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 3.650,00 + IVA

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta n. 2078/2016 del 08/03/2016
Allegati	Offerta ditta Elettromeccanica Gianni Gentile

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X	
-----------------	--	--------------	---	--

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Per. Ind. Vito Labate

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza: Il Manager MAT
Dott.ssa Francesca Portincasa