

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot. 79248
del 21.07.16

Alla Direzione DOPRI/GEIRI
BARI

Alla Direzione DIRT/IAUTC
BARI

Alla Direzione DSCPI
BARI

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2
BARI

Oggetto	Impianto depurativo di FOGGIA (FG) Acquisto in emergenza N1 ° pompa mhono a servizio fanghi disidratati, ed n°1 pompa mhono a servizio della stazione dosaggio polimero disidratazione fanghi. CODICE INTERVENTO: AGDFG0062
Impianto	Impianto depurativo di FOGGIA (FG)
	Area Gestione Esercizio Depurazione - MAT AV-FG
Descrizione del disservizio	In data 13/07/2016 presso la stazione di disidratazione meccanica dei fanghi dell'impianto depurativo di Foggia si è verificato l'avaria delle pompe mhono fanghi disidratati e preparazione polimero. A seguito di verifiche effettuate dalle nostre squadre di manutenzione il ripristino delle apparecchiature risulta vano ed antieconomico, per eccessiva vetustà delle componenti e per la limitata vita residua utile delle apparecchiature stesse a seguito delle riparazioni. Pertanto, affinché non si comprometta il regolare esercizio dell'impianto si richiede, in maniera urgente ed indifferibile, l'acquisto Acquisto in emergenza N1 ° pompa mhono a servizio fanghi disidratati, ed n°1 pompa mhono a servizio della stazione dosaggio polimero disidratazione fanghi.
Motivi dell'emergenza	Assicurare il regolare funzionamento ed esercizio dell'impianto con l'obiettivo di: – Garantire l'efficienza della Gestione e della qualità del Servizio; – Mantenimento degli standard di Servizio – Garantire il rispetto dei limiti previsti dalla normativa in materia ambientale.

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	13/07/2016 da parte del Responsabile conduzione e manutenzione FG2 Antonio Principalli
Primi interventi adottati	Richiesti preventivi di spesa per la realizzazione degli interventi a farsi.
Termini di consegna	immediato
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Acquisto in emergenza N1 ° pompa miono a servizio fanghi disidratati, ed n°1 pompa miono a servizio della stazione dosaggio polimero disidratazione fanghi. Caratteristiche e dimensioni: POMPA modello DN 10L1Ghisa grigia G25 Riduttore coassiale IEC con motore elettrico IEC INCLUSO Basamento acciaio al carbonio S235JR W. 1.0037 POMPA modello DN 60L1Ghisa grigia G25 Riduttore coassiale IEC con motore elettrico IEC INCLUSO Basamento acciaio al carbonio S235JR W. 1.0037 Condizioni fornitura: Comprensiva di: trasporto, presso l'impianto di depurazione di Foggia nonché disegni, collaudo in fabbrica, attestati di conformità qualità materiale, manuale d'installazione, uso e manutenzione e garanzia ditta costruttrice. FORNITURA, dell'apparecchiatura descritta di seguito, franco impianto di depurazione di Foggia: Ulteriori Precisazioni: - il macchinario offerto dovrà essere costruito in conformità ai requisiti di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, previsti dalla Direttiva Macchine CEE 89/392; - le apparecchiature elettriche ed i relativi cablaggi dovranno essere conformi alle norme CEI; - l'impresa produrrà la documentazione relativa alla certificazione di conformità CE; verbale di collaudo CEI 17/13-1; manuali di uso e manutenzione dell'apparecchiatura fornita; - la ditta fornitrice deve allegare un disegno d'installazione per la corretta posa in opera dell'intera fornitura, evidenziando le eventuali opere che dovranno essere eseguite e che non rientrano nella fornitura in parola; - la ditta fornitrice deve allegare una dettagliata relazione tecnica sulla tipologia dei materiali impiegati e su quanto intende proporre, con le specifiche e caratteristiche tecniche delle apparecchiature elettromeccaniche offerte, allegando anche i dettagli descrittivi di funzionamento delle stesse macchine ed apparecchiature proposte, i disegni illustrativi con le indicazioni di ingombro, i dati di lavoro e di rendimento delle macchine e relativo peso, indicando, peraltro, le rispettive case costruttrici e

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

	relative referenze e fornendo eventualmente i limiti del sistema proposto; - la ditta deve rilasciare esplicita garanzia su tutte le apparecchiature fornite, anche su quelle non di propria produzione. - la consegna dovrà avvenire previe intese con il personale di AQP Spa preposto: Rag. Antonio Principalli - fax 080 2344611.
Denominazione della Ditta affidataria	BIOTEC Srl – Molfetta (BA)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata nel settore testata con fornitura di prodotti similari di grande affidabilità.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 7.019,00 + I.V.A. 22%
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	€ 5.966,15 + I.V.A. 22% (applicato SCONTO 15%)
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta n°91 del 13/07/2016 della Biotec srl Molfetta (BA)
Allegati	- Preventivo della ditta Biotec srl Molfetta (BA)

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

p.i. Costantino Aufferi

Il Responsabile dell'Area

Ing. Nicola Tselikas

Si autorizza: **Il Manager U.T.**

Ing. Danilo Ancora