

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
I - 31/10/2019 - 0086252



Prot.

Alla DIRPR

Alla DIRAC

Oggetto	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN SOMMA URGENZA PER LA SOSTITUZIONE DI EP, VALVOLE E ORGANI DI MANOVRA DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUA SERVIZI PRESSO I.P. DEL LOCONE – Località LAMALUNGA – MINERVINO MURGE (BT)
Impianto	POTABILIZZATORE DEL LOCONE – LOCALITA' LAMALUNGA – MINERVINO MURGE
U.T.	POTAP – Impianto Potabilizzazione del Locone
Descrizione del disservizio	Evitare il blocco dell'acqua servizi nel processo di potabilizzazione
Motivi dell'emergenza	Assicurare la qualità dell'acqua prodotta e la produzione richiesta
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	11/09/2019 – Responsabile Impianto, Direttore dei Lavori, RUP e Direttore POTAP
Primi interventi adottati	Fermo esercizio dell'impianto di sollevamento dell'acqua servizi. Contattata Ditta Specializzata per disponibilità immediata all'intervento di manutenzione straordinaria in Somma Urgenza
Termini di consegna	45 giorni
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	<ul style="list-style-type: none"> • Smontaggio dei seguenti componenti in avaria da sostituire di n.2 elettropompe, n.2 valvole di non ritorno DN 100 – PN 16, n.2 Giunti DN 100 – PN 16 e n.2 organi di manovra DN 100 PN16; • Spostamento di EP portatile di proprietà AQP nell'ambito dell'impianto per consentire l'avvio dell'impianto di sollevamento dell'acqua servizio a seguito di montaggio di nuove elettropompe; • Modifica raccordi idraulici e collegamenti elettrici per l'installazione di nuove elettropompe; • Rimontaggio di tutti i componenti nuovi forniti (elettropompa CAPARARI NC 80/200/185 B30 KW, elettropompa WORTOX CN 80/200 B 30KW -2 poli, n.2 giunti di raccordo in gomma con flange in acciaio DN 100-PN16, n.2 valvole di ritegno a ugello venturi DN100 – PN16 e n. 2 organi di manovra a corpo piatto a cuneo gommato DN 100 – PN 16); • Collaudo ed avvio all'esercizio dell'impianto di sollevamento dell'acqua servizi dell'acqua servizi



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Denominazione della Ditta affidataria	Ditta : C.O.M.E.T. di Coviello Gaetano con sede in Bari – via E. Melisburgo n.6 Z.I.
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specialista nel settore avente i requisiti necessari ad effettuare tale intervento, nonché già intervenuta in passato per altri interventi simili
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 6.213,20 + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Il costo è stato determinato con i prezzi offerti e concordati
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Perizia giustificativa e consuntivo computo lavori e forniture Ditta C.O.M.E.T. di Coviello Gaetano con sede in Bari – via E. Melisburgo n.6 Z.I.
Allegati	Autorizzazione intervento in S.U. – Relazione e Verbale Accertamento S.U. – Verbale di Affidamento Intervento in S.U. - Perizia Giustificativa di spesa e Consuntivo lavori e forniture – Documentazione fotografica – DDT – certificazione Certificato di Ultimazione Lavori – Certificato di Regolare Esecuzione – Dichiarazione Sostitutiva – Visura Camerale - DURC

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
------------------------	--	---------------------	----------

Richiedente:

Il Responsabile Impianto – Dr. Giuseppina Lo Cascio

Il Responsabile del Procedimento - Geom. Rocco Ramundo

Si Autorizza: Il Direttore POTAP - Ing. Gianluigi Fiori