

4561515

4/13668

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
Prot. U - 13/09/2016 - 0094585



Al Direttore Operativo – DOPAP
Al Direttore Servizi Centrali - DSCPT
Alla Direzione DIRTIC - IAUTC

e p.c. All' Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Lavori urgenti di fornitura catena a doppia maglia per riduttori a servizio dei chiariflocculatori dell'impianto del Fortore
Impianto	Potabilizzatore del Fortore
U.O.	DOPAP – POTAP
Descrizione del disservizio	Danneggiamento e messa fuori uso, a causa di vetustà, delle catene a servizio dei motoriduttori dei carroponti dei due acceleratori
Motivi dell'emergenza	- Assicurare il regolare funzionamento dell'acceleratore al fine di garantire la necessaria produzione idrica richiesta dalla MAT di Foggia per la copertura del territorio servito - Evitare il fermo del chiarificatore in quanto componente indispensabile ed insostituibile nella filiera del processo di potabilizzazione dell'acqua
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	14/06/16 – Conduzione
Primi interventi adottati	- Fermo del chiariflocculatore - Ricerca di mercato per un intervento urgente di riparazione della apparecchiature danneggiate
Termini di consegna	7 giorni
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	- Fornitura catene a doppia maglia ASA 1" 1/4, composta da 27 maglie + maglia di giunzione
Denominazione della Ditta affidataria	Tecno Service Sud srl di Foggia (FG)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta avente idonee capacità tecniche ed operative nel settore, nonché immediatamente disponibile alla fornitura delle catene
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 384,00 + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Il costo, al netto dello sconto del 40%, è congruo a quello di mercato per simili interventi

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo/Consuntivo del 15/06/2016 della ditta Tecno Service Sud srl
Allegati	Preventivo/Consuntivo del 15/06/2016 della ditta Tecno service srl Documento di trasporto n°63 del 24 06 2016 della ditta Tecno Service Sud srl Fattura n°050 del 30 06 2016 della ditta Tecno Service Sud srl

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X	Investimenti
-----------------	---	--------------

Fortore.

Richiedente:

Il Responsabile dell'Impianto

ing. Vincenzo Santoro

Si autorizza:

Il Responsabile U.O. Potabilizzazione

Ing. Mauro Spagnoletta
