



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**DIRAZIONE OPERATIVA - Approvvigionamento Idrico
PCOAP**

Bari, 3.9.16

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI DI EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot. Nr.

Al Direttore Operativo

Al Direttore Procurement

Oggetto	Acquisto urgente di n. 1 cpu di ricambio per sistema di automazione e teleallarme impianto di sollevamento di Corigliano d'Otranto
Impianto	Nodo idrico di Corigliano d'Otranto (impianto di sollevamento nuovo)
M.A.T.	Lecce
Descrizione del disservizio	Interruzione del processo di sollevamento per disattivazione sistema di automazione a causa di guasto cpu del plc
Motivi dell'emergenza	Ripristinare il prima possibile il funzionamento del sistema di automazione e teleallarme, per garantire h24 il controllo in automatico del processo di sollevamento e segnalare tempestivamente eventuali anomalie, assicurando la continuità dell'erogazione
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Comunicato disservizio da parte della MAT di Lecce 01.09 (Responsabile AGE Salvatore Dell'Anna)
Primi interventi adottati	Primo intervento in campo del 02.09.2016, da parte di personale PCOAP, con analisi guasto e riattivazione parziale e temporanea del solo processo di sollevamento di una sola sezione di impianto, tramite logica a relè provvisoria

AQP

Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista
Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 - Bari - Telefono +39.080.5723111 - www.aqp.it
Cap. Soc.: € 41.385.573,60 i.v. Registro delle Imprese di Bari
C.F. e P. IVA: 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092



SINCERT



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**DIRAZIONE OPERATIVA - Approvvigionamento Idrico
PCOAP**

Bari,

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI DI EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi.

Termini di consegna	Consegna materiale entro il 09.09.2016
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	n. 1 cpu di ricambio per sistema di automazione e teleallarme impianto di sollevamento di Corigliano d'Otranto: n. 1 Cpu Allen-Bradley (Rockwell) 1747-L553 UNITA CENTRALE SLC 5/05 - MEMORIA UTENTE 64K alle condizioni di cui all'offerta in allegato, ed in particolare con trasporto URGENTE
Denominazione della Ditta affidataria	Selime srl
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta accreditata presso l'azienda per forniture materiale elettrico e sistemi di controllo. Risultata miglior offerente a seguito di indagine di mercato (altre ditte interpellate Acmei e Garofoli)
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti (consuntivo)	3.482,00
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	miglior prezzo risultante da indagine di mercato
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta / consuntivo della Ditta)	Offerta Selime n. 3/16/177539 del 05.09.16
Intervento ascrivibile a:	
Conto Economico	Investimenti x

Il Richiedente
ing. Giovanni Sgaramea

Il Responsabile dell'Area
Ing. Luciano Venditti

Si autorizza: Il Direttore
Ing. Gianluigi Flori

AQP

Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista
Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 - Bari - Telefono +39 080.5723111 - www.aqp.it
Cap. Soc.: € 41.385.573,60 i.v. Registro delle Imprese di Bari
C.F. e P. IVA: 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092



SINCERT

Condizioni Generali di Vendita.
 ART. 1) PAGAMENTI - Le modalità di pagamento stabilite dalle parti sono inderogabili. Eventuali ritardi nel pagamento da parte dell'acquirente comporteranno l'addebito di interessi di mora, stabiliti nella misura del T.U.S. corrente maggiorato di sette punti, decorrenti dalla data della scad. di pagamento sino alla data del pagamento. ART. 2) RISCHIO - Le merci viaggiano a rischio e pericolo del committente, anche se, per spezzati convenzioni, fossero rese franco destino. ART. 3) CONSEGNA - La data presunte di consegna non è vincolante per l'azienda. Gli eventuali ritardi nelle consegne, anche se non dipendenti da cause di forza maggiore, non fanno sorgere in capo all'acquirente il diritto di risarcimento dei danni, tantomeno il diritto di richiedere l'annullamento del contratto o dell'ordinazione. ART. 5) RECLAMI - Eventuali reclami saranno ritenuti validi solo se effettuati entro otto giorni dalla consegna della merce. Trascorso tale termine la merce si intende accettata.

DESTINAZIONE DELLA MERCE	OFFERTA	SPETT.LE ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA VIA COGNETTI, 36 70121 BARI BA
--------------------------	----------------	---

TIPO DI DOCUMENTO OFFERTA	NUMERO 3/16/177539	DATA 05.09.16	CODICE 4030	PARTITA IVA 00347000721	CODICE FISCALE	PAG. 1
-------------------------------------	------------------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------------------	----------------	------------------

OPER. CAVONE DOMENICO AGENTE SEG DANTINO GIANLUCA - SELIME	MAG. 501	TELEFONO 080 5723792 sig E-MAIL fatture.passive@pec.agp.it PAGAMENTO BONIF. BANCARIO 90 GG DF EM	FAX 080/5723080
---	----------	--	-----------------

A CURA MITTENTE	CONSEGNA PORTO FRANCO	BANCA DI APPOGGIO
--------------------	--------------------------	-------------------

RIFERIMENTO Rif. ING. SGARAMELLA	DATA VALIDITA' 15.09.16
-------------------------------------	----------------------------

ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO	VALORE RIGA/DISP.	IVA
	Con la presente Vi sottoponiamo la nostra migliore offerta per la fornitura di: C.A. - ING. SGARAMELLA					
RCK 1747-L553	UNITA CENTRALE SLC 5/05 - MEMORIA UTENTE 6 * N.B. - PER EVENTUALE TRASPORTO A 1/2 URGENTE COSTO RUSH EURO 50,00	PZ	1,000	3.432,0000	3.432,00 Da ordinare	22
	CAVONE DOMENICO TEL.080-5360914 FAX 080-5360920 DOMENICO.CAVONE@SELIME.IT					
	Validità quotazione cavi solo giornaliera Verificare pezzatura cavi in sede di ordine Taglio Cavi e Corda Rame: 2 euro a taglio Contributo Trasporto come da accordi comm. Le Condizioni Finanziarie inerenti ai prodotti Pannelli ed Inverter Fotovoltaici sono da concordarsi in fase di ordine in deroga alle condizioni anagrafiche. Inviare la conferma dell'offerta a: domenico.cavone@selime.it					
	U= UNITARIO					

IMPONIBILE 3.432,00	IVA 22	IMPOSTA 755,04	NETTO MERCE 3.432,00	% SCONTO	IMPORTO SCONTO	TOTALE IMPONIBILE 3.432,00	
			OMAGGI	SP. TRASPORTO	SP. BANCARIE	ALTRO	
						TOTALE IVA 755,04	
VETTORE CG LOGISTICS SRL						FIRMA PER ACCETTAZIONE	TOTALE EURO 4.187,04

Garofoli

più energia al tuo servizio

Cod.Cliente: 025250

Acquedotto Pugliese SpA

OFFERTA-N.Rif.:3712961 del 5/09/16

via Cognetti, 36

70100 Bari

BA

FAX N.

Consegna : Porto Franco Mezzo Mittente

Pagamento : Bonifico a 90 gg.

Sede : PALO DEL COLLE Protocollo:

Validita' : 30/09/16

Richiesto da

Nota Bene : Prezzi IVA esclusa

Comp: Carone P.

Pag. 1

Descrizione merce	Rif.Fornitore	UM	Quantità	Prezzo Un.	x qta	Importo
-------------------	---------------	----	----------	------------	-------	---------

Note: C.A. - ING. SGARAMELLA

UNITA CENTRALE SLC 5/05 -	ROCK 1747-L553	PZ	1	4248,000	1	4248,000
---------------------------	----------------	----	---	----------	---	----------

CONSEGNA : 10-20GG D.R.O.

N. B. - PER EVENTUALE CONSEGNA

A 1/2 CORRIERE VELOCE IN 48/72

ORE ADDEBITO DELLE SPESE DI

TRASPORTO PARI AD EURO 50,00

TOTALE MERCE

4.248,00

TOTALE OFFERTA =====>

4.248,00

L'eventuale ordine relativo alla presente offerta sarà soggetto all'approvazione della Direzione Commerciale

UFFICIO TECNICO

CARONE PINO

pcarone.nisa@garofolispa.eu

Giovanni Sgaramella

Da: Giovanni Sgaramella <g.sgaramella@aqp.it>
Inviato: martedì 6 settembre 2016 8.21
A: 'Maurizio Capogrosso (Rete)'; 'defrancesco@acmei.it'
Oggetto: I: richiesta di offerta

Priorità: Alta

Buongiorno,
trattandosi di una fornitura urgente si sollecita cortesemente un riscontro alla RDO di ieri.
In caso di ulteriore mancanza di riscontro entro questa mattina, saremo comunque costretti ad affidare la fornitura a terzi.

Cordiali saluti
Ing. G. Sgaramella

Da: Giovanni Sgaramella [mailto:g.sgaramella@aqp.it]
Inviato: lunedì 5 settembre 2016 08:39
A: 'Maurizio Capogrosso (Rete)'
Cc: 's.denicolo@aqp.it'; 'Vito Denora'; tribuzio
Oggetto: richiesta di offerta
Priorità: Alta

Buongiorno,
la presente per chiedere la Vs migliore offerta per n. 1 cpu Allen-Bradley 1747-L553-B-4 da fornire nei tempi più brevi possibili.

Si resta in attesa di Vs cortese riscontro.
Cordiali saluti
Ing. G. Sgaramella