

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 06/12/2016 - 0128568



Alla Direzione DOPRI/GEIRI
BARI

Alla Direzione DIRTIC/IAUTC
BARI

Alla Direzione DSCPI
BARI

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2
BARI

Oggetto	Impianto depurativo di Rodi Garganico Lido del Sole (FG) Acquisto in emergenza di kit di manutenzione, trattamento antiusura delle giranti e posa in opera degli stessi alle pompe di sollevamento iniziale. CODICE INTERVENTO: AGDFG0090
Impianto	Impianto depurativo di Rodi Garganico Lido del Sole (FG)
	Area Gestione Esercizio Depurazione - MAT AV-FG
Descrizione del disservizio	In data 19/08/2016 presso la stazione di sollevamento iniziale si è verificata l'avari alle pompe n°1 e 2 dell'impianto depurativo di Rodi Lido del . A seguito di verifiche effettuate occorre sostituire la girante ed il kit completo di manutenzione nonché protezione antiusura delle giranti e diffusori, trattamento antiusura con prodotto Ultra Metal System CE-SR.
Motivi dell'emergenza	Assicurare il regolare funzionamento ed esercizio dell'impianto con l'obiettivo di: – Garantire l'efficienza della Gestione e della qualità del Servizio; – Mantenimento degli standard di Servizio – Garantire il rispetto dei limiti previsti dalla normativa in materia ambientale.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	19/08/2016 da parte del Responsabile conduzione e manutenzione FG1 geom. Giovanni Cagno
Primi interventi adottati	Richiesti preventivi di spesa per la realizzazione degli interventi a farsi.
Termini di consegna	immediato

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Impianto depurativo di Rodi Garganico Lido del Sole (FG) Acquisto in emergenza di kit di manutenzione, trattamento antiusura delle giranti e posa in opera degli stessi alle pompe di sollevamento iniziale. SOLLEVAMENTO INIZIALE Lavoro mediante l'ausilio dell'autogru' messo in sicurezza postazione del sollevamento, eseguiti scollegamenti elettrici, estrazione delle pompe con prelievo e trasporto in officina. Lavoro di sanificazione delle pompe, smontaggio completo delle pompe, verifica usure in tutti i suoi particolari, lavoro di rimontaggio con ricambistica nuova, e collaudo RIPOSIZIONAMENTO AL SOLLEVAMENTO Lavoro mediante l'ausilio dell'autogru' messo in sicurezza postazione del sollevamento, eseguiti scollegamenti elettrici, riposizionamento delle pompe. LAVORAZIONI RICAMBI Nr. 2 POMPE 3127, Lavoro di protezione antiusura delle giranti e diffusori, trattamento antiusura con prodotto Ultra Metal System CE-SR Kit di Trasformazione composto da Girante 488, fondo serbatoio olio e anello diffusore. Kit di Riparazione per 3127, composto da tenuta superiore e tenuta inferiore, Serie di guarnizioni anelli OR, cuscinetti superiore ed inferiore Condizioni fornitura: Comprensiva di: trasporto, presso l'impianto di depurazione di Lido del Sole compreso montaggio nonché disegni, collaudo in fabbrica, attestati di conformità qualità materiale, manuale d'installazione, uso e manutenzione e garanzia ditta costruttrice. FORNITURA, dell'apparecchiatura descritta di seguito, franco impianto di depurazione di Rodi Lido del Sole: Ulteriori Precisazioni: - il macchinario offerto dovrà essere costruito in conformità ai requisiti di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, previsti dalla Direttiva Macchine CEE 89/392; - le apparecchiature elettriche ed i relativi cablaggi dovranno essere conformi alle norme CEI; - l'impresa produrrà la documentazione relativa alla certificazione di conformità CE; verbale di collaudo CEI 17/13-1; manuali di uso e manutenzione dell'apparecchiatura fornita; - la ditta fornitrice deve allegare un disegno d'installazione per la corretta posa in opera dell'intera fornitura, evidenziando le eventuali opere che dovranno essere eseguite e che non rientrano nella fornitura in parola; - la ditta fornitrice deve allegare una dettagliata relazione tecnica sulla tipologia dei materiali impiegati e su quanto intende proporre, con le specifiche e caratteristiche tecniche delle
---	---

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

	apparecchiature elettromeccaniche offerte, allegando anche i dettagli descrittivi di funzionamento delle stesse macchine ed apparecchiature proposte, i disegni illustrativi con le indicazioni di ingombro, i dati di lavoro e di rendimento delle macchine e relativo peso, indicando, peraltro, le rispettive case costruttrici e relative referenze e fornendo eventualmente i limiti del sistema proposto; - la ditta deve rilasciare esplicita garanzia su tutte le apparecchiature fornite, anche su quelle non di propria produzione. - la consegna dovrà avvenire previa intese con il personale di AQP Spa preposto: geom. Giovanni Cagno.
Denominazione della Ditta affidataria	C.E.L. Elettromeccanica - FOGGIA
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata nel settore testata con fornitura di prodotti simili di grande affidabilità.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 10.141,62 + I.V.A. 22%
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	€ 9.127,45 + I.V.A. 22% (sconto del 10%)
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta n°17 della C.E.L. Elettromeccanica - FOGGIA
Allegati	- Preventivo della ditta C.E.L. Elettromeccanica - FOGGIA

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

p.i. Costantino Autieri

Il Responsabile dell'Area

Ing. Nicola Tselikas

Si autorizza: **Il Manager della S.T.O. FG/AV**

Ing. Danilo Ancora