

I



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA

PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese

I - 10/10/2016 - 0105495



Taranto,

Al Responsabile MAT BR/TA

Sede

Oggetto	Ripristino tubazione fanghi di ricircolo.
Impianto	Impianto di depurazione di Grottaglie-Monteiasi.
U.T.	Area Depurazione Taranto/Brindisi
Descrizione del disservizio	Si è verificato il fuori servizio di n. 4 valvole a clapet DN 200 PN 16 della tubazione fanghi di ricircolo.
Motivi dell'emergenza	Il fuori servizio delle valvole a clapet della tubazione fanghi di ricircolo non consente il corretto ricircolo degli stessi fanghi alla stazione di ossidazione. Il mancato ricircolo dei fanghi pregiudica il processo depurativo a fanghi attivi e comporta il peggioramento della qualità dell'effluente, con superamento dei limiti allo scarico previsti per legge.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Comunicazione da parte del Responsabile di Conduzione e Manutenzione
Primi interventi adottati	Nessuno.
Termini di consegna	Intervento già eseguito.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Sostituzione di n. 4 valvole a clapet DN 200 PN 16, complete di guarnizioni.
Denominazione della Ditta affidataria	Brocca S.r.l. - Via V. Cuoco, 62 - 73100 Lecce (LE).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta di provata esperienza ed affidabile.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 3.800,00 + I.V.A.
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo ritenuto congruo
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo della ditta n. 234 del 26/09/2016

Pagina 1 di 2

AQP

Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista
 Sede e Direzione Generale: 70121 Taranto - Telefono: +39 099 221111 - www.aqp.it
 Via S. Maria 11 - 70121 Taranto - Tel. centralino: +39 099 221111
 C.F. n. 0145444730241 - REA n. 47335/01 - Bari n. 074592



[Handwritten signature]



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA

PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Allegati	Preventivo sopra indicato
----------	---------------------------

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X	Investimenti		
-----------------	---	--------------	--	--

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Sig. Salvatore Falconieri

Si approva

Area Gestione Depurazione BR/TA

Il Responsabile di Area

Ing. Antonio Stendardo

Si autorizza

Il Responsabile MAT BR/TA

Ing. Gaetano Barbone

Pagina 2 di 2

AQP

Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unica Azionista
Via S. Maria 24/B - 70121 Bari - Italia - tel. 080 535 57111 - www.aqp.it
C.F. 01100120725 - P. Reg. Imp. Bari n. 00000110725
C.C.I.A.A. GUSTONATA-BASCIANA - Bari n. 114192

