



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA

PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese

I - 03/10/2016 - 0102328



Taranto,

Al Responsabile MAT BR/TA

Sede

Oggetto	Ripristino funzionamento griglia oleodinamica.
Impianto	Impianto di depurazione di San Giorgio Jonico.
U.T.	Area Depurazione Taranto/Brindisi
Descrizione del disservizio	Si è verificato il fuori servizio della griglia oleodinamica della stazione di grigliatura.
Motivi dell'emergenza	Il fuori servizio della griglia oleodinamica non consente la regolare separazione del materiale grossolano dal refluo affluente, con possibile intasamento delle pompe di sollevamento iniziale.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Comunicazione da parte del Responsabile di Conduzione e Manutenzione
Primi interventi adottati	Nessuno
Termini di consegna	Intervento già eseguito.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Sostituzione di cilindro oleodinamico movimentazione pettine e di guida in polizene di scorrimento del carrello.
Denominazione della Ditta affidataria	Elcos Srl – Viale Belgio, 26 Z.I. – 73010 Surbo (LE).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta costruttrice della macchina.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 900,00 + I.V.A.
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo ritenuto congruo
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo della ditta n. 16/177.01 del 12/09/2016.
Allegati	Preventivo sopra indicato



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA

PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	x	Investimenti		
-----------------	---	--------------	--	--

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Sig. Salvatore Falconieri

Si approva

Area Gestione Depurazione BR/TA

Il Responsabile di Area

Ing. Antonio Stendardo

Si autorizza

Il Responsabile MAT BR/TA

Ing. Gaetano Barbone

Pagina 2 di 2

AQP

Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista
Via ... 20121 - Tel. ...
...
... REA C.F.A.A. di Bari n. ...

