



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi**

Prot.

Acquedotto Pugliese
I - 13/07/2016 - 0075737



DIRPR
SEDE

IAUAM
SEDE

GEIRI
SEDE

Oggetto	Impianto di depurazione di Bitonto Fornitura in opera di n.2 ruote 300x100 per carroponete della stazione di sedimentazione finale
Impianto di depurazione	Impianto depurativo di Bitonto
Area	Bari
Descrizione del disservizio	Avaria delle ruote di scorrimento del carroponete del sedimentatore finale per distacco del rivestimento in poliuretano (Email del 23.06.2016)
Motivi dell'emergenza	Ruote per la movimentazione del carroponete e necessarie per il, regolare funzionamento dell'impianto
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Disservizio comunicato dal RCM Maraglino Giovanni in data 23.06.2016
Primi interventi adottati	Richiesto intervento di personale della Dirma (senza risoluzione del problema ed eseguita ricerca di mercato a tre ditte
Termini di consegna	Intervento già eseguito
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura di n.2 ruote 350x100 in ghisa e poliuretano opportunamente tornite e forate complete di cuscinetti 6307 2ZR
Denominazione della Ditta affidataria	Elcos srl Viale Belgio ,24 Z.I. 73010 Surbo Lecce
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta che a seguito di indagine di mercato è risultata la più economicamente vantaggiosa
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 950,00+IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Offerta economicamente vantaggiosa.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo n.16/142.01 del 24.06.2016

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Allegati	Preventivo n 67 della ditta Opera service e n.49/16 della ditta Officina meccanica Battista ed Email del Responsabile della DIRMA
-----------------	---

Intervento ascrivibile

Conto Economico		X	Investimenti		
------------------------	--	----------	---------------------	--	--

Il Richiedente


Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Per. Ind. Giovanni Maraglino



Il Responsabile di Area

Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza: Il Manager MAT

Ing. Girolamo Vitucci

