



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune
INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
I - 21/04/2016 - 0045087



Taranto,
Al Responsabile MAT BR/TA
Sede

Oggetto	Intervento di ripristino stazione dissabbiatura bottini.
Impianto	Impianto di depurazione di Taranto Bellavista.
U.T.	Area Depurazione Taranto/Brindisi
Descrizione del disservizio	Si è verificato il fuori servizio della coclea sollevamento sabbie e grigliato carico bottini.
Motivi dell'emergenza	Il fuori servizio della coclea sollevamento sabbie e grigliato carico bottini non consente l'eliminazione della sabbia e del grigliato dal refluo scaricato a mezzo autobotti, con possibile passaggio di sabbia e grigliato nella vasca di accumulo bottini, provocando intasamenti e blocco di pompe di sollevamento.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Comunicazione da parte del Responsabile di Conduzione e Manutenzione
Primi interventi adottati	Nessuno.
Termini di consegna	10 giorni lavorativi.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Smontaggio accessori, pulizia coclea e sostituzione spazzole di nostra fornitura, rimontaggio del tutto e prove di funzionamento.
Denominazione della Ditta affidataria	Allmec S.r.l. - Via Massafra, 101, - 74123 Taranto (TA).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta di provata esperienza ed affidabile.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 650,00 + I.V.A.
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo ritenuto congruo
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo della ditta n. 16PR030 del 24/03/2016



**acquedotto
pugliese**

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Allegati	Preventivo sopra indicato
-----------------	---------------------------

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	☒	Investimenti	☐	☐
------------------------	-------------------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Sig. Vito Marangi

Si approva

Area Gestione Depurazione BR/TA

Il Responsabile di Area

Ing. Antonio Stendardo

Si autorizza

Il Responsabile MAT BR/TA

Ing. Marcello Rainò

Pagina 2 di

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Italy
Capitale Sociale: € 41.385.573,60

C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092
Pec: acquedotto.pugliese@aqp.pec.it

AQP
Acquedotto Pugliese

