



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 27/11/2019 - 0094270



Prot.

A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

e p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	ID Andria – Manutenzione straordinaria alla sala quadri elettrici di alimentazione soffianti.
Impianto di depurazione	ID Andria
U.T.	STO BA/BAT – AED BAT
Descrizione del disservizio	Sgancio degli interruttori dovuto al surriscaldamento degli stessi con conseguenti disservizi elettrici a tutto l'impianto.
Motivi dell'emergenza	Assicurare il regolare andamento del processo depurativo mediante la continuità di esercizio di macchine ed apparecchiature elettromeccaniche al fine di rispettare i limiti allo scarico e tutelare l'ambiente dall'inquinamento.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 04/07/2019 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione Impianti, Sig. Nicola Ricco, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento a ditta specializzata.
Termini di consegna	Immediata – intervento già eseguito
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Realizzazione di un impianto di raffreddamento e ventilazione a servizio del locale quadri che alimentano elettricamente le soffianti del comparto biologico mediante la fornitura in opera di n. 2 unità interne + n. 2 unità esterne da 18000 BTU.
Denominazione della Ditta affidataria	LM Tecnologie – Zona G 6/N, INT. 15 – Zona Industriale – 70015 Noci (BA).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta prontamente disponibile ad intervenire.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 3.982,00 (tremilanovecentottantadue/00) + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	La ditta applica uno sconto del 15% sul costo dei materiali (3.480,00 – 15% = € 2.958,00 + IVA).

Mod/PG3.21/04

Rev. 2 del 31/01/2014

Pagina 1/2



acquedotto
pugliese

L'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	<ul style="list-style-type: none">Rapportino di Lavoro/Consuntivo n. 047/19 del 08/07/2019
Allegati	Documento sopra indicato.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Responsabile di
Conduzione e Manutenzione
Sig. Nicola Ricco

Il Responsabile
Area Esercizio Depurazione BAT
Ing. Salvatore Calendano

Si autorizza:
Il Manager
Struttura Territoriale Operativa BA/BAT
Ing. Girolamo Vitucci