



acquedotto
pugliese

l'acqua bene contatta

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese
I - 04/07/2016 - 0072293



BRINDISI,

Al Responsabile MAT BR/TA
Sede

Oggetto	Rifacimento linea biogas
Impianto	Impianto di depurazione di Carovigno Consortile (BR).
MAT	TA-BR
Descrizione del disservizio	La cupola del digestore presenta crepe dalle quali potrebbe fuoriuscire del biogas, inoltre le valvole di sicurezza non rispettano le normative ATEX.
Motivi dell'emergenza	La fuoriuscita di biogas in atmosfera non permette l'utilizzo dello stesso per riscaldare i fanghi con ripercussioni negative sul processo di digestione anaerobica e inoltre causa gravi danni all'ambiente con conseguente esposizione della Ns. società a sanzioni civili e/o penali..
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 13/05/2016.
Primi interventi adottati	Nessuno possibile
Termini di consegna	70 gg. Lavorativi
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Rifacimento linea biogas
Denominazione della Ditta affidataria	Impiantistica Mangini di Mangini Battista - Via F. Tateo, 27 - 70017 Putignano (BA)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Indagine di mercato
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 29.250,00+IVA
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Prezzo ritenuto congruo per le prestazione da eseguirsi.



SINGERT



**acquedotto
pugliese**

l'acqua, bene comune

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo della ditta Impiantistica Mangini - n. 19/056 del 19/05/2016
Allegati	Offerte dell'indagine di mercato.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			Investimenti	X	
-----------------	--	--	--------------	---	--

Il Richiedente

Area Depurazione Ta-Br

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Per. Ind. Alessandro Mangini



Si approva: Il Responsabile di Area Ta-Br

Ing. Antonio Stendardo



Si autorizza: Il Dirigente MAT Ta-Br

Ing. Gaetano Barbone

