



acquedotto
pugliese

L'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese
I - 28/06/2016 - 0070151



Taranto,

Al Responsabile MAT BR/TA
Sede

Oggetto	Manutenzione centrifuga per disidratazione fanghi.
Impianto	Impianto di depurazione di Fasano Forcatella (BR).
MAT	TA-BR
Descrizione del disservizio	L'apparecchiatura presentava problemi di funzionamento anomalo, interpellata la ditta costruttrice, si è evidenziata la necessità di eseguire una manutenzione straordinaria.
Motivi dell'emergenza	Il mancato funzionamento della centrifuga impedisce la disidratazione del fango e quindi il regolare smaltimento dello stesso dall'impianto con ripercussioni negative sull'intero processo depurativo e possibile superamento dei limiti allo scarico previsti dal D.lgs. 152/2006.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 13/05/2016.
Primi interventi adottati	Accumulo dei fanghi nei digestori.
Termini di consegna	10 gg. Lavorativi
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Manutenzione centrifuga per disidratazione fanghi.
Denominazione della Ditta affidataria	Pieralisi Maip S.p.a. - Via Don Battistoni n. 1, 60035 JESI (AN)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta costruttrice della macchina.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 1.058,20+IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo ritenuto congruo per le prestazione da eseguirsi.



SIMCERT



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo della Ditta Peralisi Maip S.p.a. del 16/05/2016
Allegati	Offerta su indicata.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			Investimenti	X	
-----------------	--	--	--------------	---	--

Il Richiedente
Area Depurazione Ta-Br

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Per. Ind. Alessandro Mangini

Si approva: Il Responsabile di Area Ta-Br

Ing. Antonio Stendardo

Si autorizza: Il Dirigente MAT Ta-Br

Ing. Gaetano Barbone

1000

Acquedotto Pugliese - Area Depurazione Ta-Br



SINCERT