

INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese  
U - 16/09/2016 - 0096414

DIRPR  
SEDE



IAUAM  
SEDE

GEIRI  
SEDE

e p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Impianto di depurazione di :                      Bari Est
	Fornitura di n. 1 soffiatore per compressore Robuschi RBS 155.
Impianto di depurazione	Bari Est
Area	Bari
Descrizione del disservizio	Fermo di un compressore a servizio della stazione di ossidazione a causa della avaria degli organi meccanici del soffiatore.
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio ed evitare inquinamento ambientale
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Disservizio riscontrato dal Capo impianto Gaetano Ruggeri e riferito all' RCM Giovanni Maraglino.
Primi interventi adottati	Attivato compressore di riserva.
Termini di consegna	intervento eseguito
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura di n. 1 soffiatore per compressore Robuschi RBS 155.
Denominazione della Ditta affidataria	Robuschi
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Casa costruttrice del compressore in parola.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€                      11.476,53





acquedotto  
pugliese  
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

**Art. 5.5 PG 3.02**

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo
Allegati	Consuntivo

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X	
-----------------	--	--------------	---	--

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Per. Ind. Giovanni Maraglino

Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Elena Bergamasco

Si autorizza: Il Dirigente  
Dott.ssa Francesca Portincasa