

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 14/01/2020 - 0002528



Prot.

A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Unità tecnica (TECRI)
SEDE

e p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	Impianto di depurazione di Corato – Fornitura e posa in opera di n. 2 paratoie presso la stazione di disinfezione per clorazione.
Impianto di depurazione	Corato
Area	STO BA/BAT – AED BAT
Descrizione del disservizio	Avaria delle paratoie a servizio della stazione di disinfezione che garantivano la corretta tenuta idraulica perché logorate nel tempo quindi non più correttamente funzionanti.
Motivi dell'emergenza	Assicurare la tenuta idraulica della stazione di disinfezione ed il corretto trattamento chimico fisico del refluo depurato tale da garantire il regolare andamento del processo depurativo.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 11/07/2019 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, Sig. Vito Padovano, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Richiesta d'intervento a ditta specializzata.
Termini di consegna	Intervento eseguito
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	L'intervento di fornitura e posa in opera di n. 2 paratoie a sezione rettangolare in acciaio inox AISI 316 presso la stazione di disinfezione per clorazione.
Denominazione della Ditta affidataria	Opera Service s.r.l. – via Zandonai n. 15 – 70024 Gravina in Puglia (BA)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	La ditta affidataria risulta quella che ha garantito pronta disponibilità ad effettuare l'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Prezzo netto € 7.740,00
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	€ 8.600,00 – 10%
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo n° 52 del 22.07.2019

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Allegati	Documenti su citati
-----------------	---------------------


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			Investimenti	x	
------------------------	--	--	---------------------	----------	--

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Sig. Vito Padovano



Il Responsabile AED BAT

Ing. Salvatore Calendano



Si autorizza: Il Manager STO Bari/BAT

Ing. Girolamo Virucci

