



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

AQP (Acquedotto Pugliese)

USCITA - 30/11/2015 - 0122390



A DOPRI

A GESRI

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

| | |
|--|--|
| Oggetto | Manutenzione straordinaria in emergenza delle opere elettriche ed elettromeccaniche a servizio dell'ISF di Erchie. |
| Impianto | ISF di Erchie |
| U.T. | Brindisi |
| Descrizione del disservizio | A seguito dell'avaria delle elettropompe a servizio dell'ISF, si è verificato l'allagamento dei locali interrati della stessa stazione di sollevamento con il danneggiamento di tutte le opere elettromeccaniche che sono state sommerse dal liquame. |
| Motivi dell'emergenza | L'impianto di sollevamento risulta fermo |
| Data di comunicazione del disservizio e persone interessate | Segnalazione da parte di personale AGE e verifiche da parte di personale AME |
| Primi interventi adottati | Al fine di evitare sversamenti di liquami dai pozzetti della rete fognante presenti nell'abitato, è stato attivato il bypass dinamico dell'impianto |
| Termini di consegna | 20 giorni lavorativi |
| Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità | Fornitura di elettropompe del tipo sommergibile portata 30 l/s prevalenza 9 m. del tipo a mono guida. Fornitura e posa in opera di quadri elettrici di comando elettropompe, generale, automazione, telecambio e teleallarme, gruppo elettrogeno, locale prefabbricato per G.E., rifacimento impianto fem e illuminazione, griglia oleodinamica automatica con compattatore, valvole di ritegno e saracinesche. |
| Denominazione della Ditta affidataria | <ul style="list-style-type: none">- Sulzer Pumps Wastwater Italy srl- Elettromeccanica Gentile- Elcos srl |
| Motivi e criteri di scelta della Ditta | <ul style="list-style-type: none">- Ditte in grado di avviare in tempi immediati le opere necessarie al ripristino delle funzionalità dell'impianto che hanno presentato l'offerta più vantaggiosa tra le ditte interpellate. |
| Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti | <ul style="list-style-type: none">- € 6.800,00- € 74.700,00- € 15.900,00 |
| Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto) | <ul style="list-style-type: none">- L'offerte risultano congrue ai prezzi di mercato |

Mod/PG3.21/04

Rev. 2 del 31/01/2014



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

| | |
|---|--|
| Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta) | <ul style="list-style-type: none">- Offerta n. 5001001966 del 24/11/2015 della ditta SULZER SRL- Offerta n.1946/2015 del 27/11/2015 della ditta Elettromeccanica Gentile- Offerta n. 15/269.01 del 27/11/2015 della ditta ELCOS SRL |
| Allegati | <ul style="list-style-type: none">- Offerta n. 5001001966 del 24/11/2015 della ditta SULZER SRL- Offerta n.1946/2015 del 27/11/2015 della ditta Elettromeccanica Gentile- Offerta n. 15/269.01 del 27/11/2015 della ditta ELCOS SRL- Offerta n. 341/2015 del 27/11/2015 della ditta DAI- Offerta n. CO-1033/15 del 27/11/2015 della ditta PU.MA. Trading- Offerta n. 426 del 27/11/2015 della ditta RDR SRL- Offerta n. 169/15 del 27/11/2015 della ditta LM Tecnologie- Documentazione fotografica |

Intervento ascrivibile a:

| | | | |
|-----------------|--|--------------|---|
| Conto Economico | | Investimenti | X |
|-----------------|--|--------------|---|

Il Richiedente
Ing. Antonio Schinaia

Il Responsabile dell'AME
Ing. Giovanni Bramante

Si autorizza: Il Dirigente M.A.T.
Ing. Marcello Rainò



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

Direzione Operativa
Reti/Distribuzione e Fognatura, Impianti (MAT)
Macro Area Territoriale Brindisi/Taranto
Area Manutenzione & Engineering
Il Responsabile

AQP (Acquedotto Pugliese)

USCITA - 30/11/2015 - 0122383



Spett.le

ELCOS Srl

**Viale Belgio, 26 ZI
73010 SURBO (LE)**

Fax: 0832/249121

Oggetto: Investimento in emergenza. Manutenzione straordinaria in emergenza delle opere elettriche ed elettromeccaniche a servizio dell'ISF di Erchie.

Con la presente si conferma l'ordine per l'esecuzione dei lavori presso l'impianto in oggetto, come specificato nella Vs. offerta n. 15/269.01 del 27/11/2015.

- Importo presunto complessivo dei lavori: € 15.900,00 + IVA;
- Tempi di esecuzione: gg. 20 lavorativi

Visto il carattere di urgenza che gli stessi rivestono si ordina l'immediata esecuzione.

L'impresa risulta produttrice degli eventuali rifiuti della lavorazione.

*Il Responsabile AME
Ing. Giovanni Bramante*

*Visto Il Dirigente
Ing. Marcello Rainò*

AQP

Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista
Sede legale: Via Cognelli, 38 - 70121 - Bari - Telefono +39.080.6723111 - www.aqp.it
Cap. Soc.: € 41.385.573,60 I.v. Registro delle Imprese di Bari
C.F. e P. IVA: 00347000721. REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092

