

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

**Par. 5.5 PG 3.02**  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese  
U - 13/01/2020 - 0002314



Prot.

A

Procurement (DIRPR)  
SEDE

Unità tecnica (TECRI)  
SEDE

e p.c. Autorità Idrica Pugliese  
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

<b>Oggetto</b>	Impianto di depurazione di Corato – Manutenzione straordinaria del carroponete a servizio del sedimentatore finale n. 2
<b>Impianto di depurazione</b>	Corato
<b>Area</b>	STO BA/BAT – AED BAT
<b>Descrizione del disservizio</b>	Fermo del carroponete a servizio del sedimentatore finale n. 2 per avaria del gruppo motrice di trascinamento.
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Assicurare il regolare andamento del processo depurativo mediante il corretto funzionamento di macchine ed apparecchiature asservite alle stazioni di trattamento, al fine di rispettare i limiti allo scarico imposti dalla normativa vigente e tutelare l'ambiente dall'inquinamento.
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	In data 19/07/2019 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, ha comunicato il disservizio.
<b>Primi interventi adottati</b>	Richiesta d'intervento a ditta specializzata.
<b>Termini di consegna</b>	Intervento eseguito
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	Manutenzione straordinaria del carroponete a servizio del sedimentatore finale n.2 mediante sostituzione del motoriduttore e relativa verifica di corretto funzionamento.
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	Officina Meccanica Battista – via Barletta, 68 – TRANI (BT)
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	La ditta affidataria risulta quella che ha garantito pronta disponibilità ad effettuare l'intervento.
<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	<b>Prezzo netto € 2.783,70</b>
<b>Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)</b>	€ 3.093,00 – 10%
<b>Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)</b>	Consuntivo n° 234-19 del 17.12.2019



acquedotto  
pugliese  
l'acqua bene comune

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

**Par. 5.5 PG 3.02**

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

<b>Allegati</b>	Documenti su citati
-----------------	---------------------

Intervento ascrivibile a:

<b>Conto Economico</b>		<b>Investimenti</b>	<b>x</b>
------------------------	--	---------------------	----------

**Il Richiedente**

**Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione**

Sig. Vito Padovano

**Il Responsabile AED BAT**

**Ing. Salvatore Calendano**

**Si autorizza: Il Manager STO Bari/BAT**

**Ing. Girolamo Vitucci**