

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

**Par. 5.5 PG 3.02**  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese  
U - 13/01/2020 - 0002277



Prot.

A

Procurement (DIRPR)  
SEDE

Unità tecnica (TECRI)  
SEDE

e p.c. Autorità Idrica Pugliese  
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

<b>Oggetto</b>	Impianto di depurazione di Bisceglie – Manutenzione straordinaria di elettropompa Flygt, ovvero alla pompa n. 2 del ricircolo fanghi del sedimentatore finale n.1.
<b>Impianto di depurazione</b>	Bisceglie
<b>Area</b>	STO BA/BAT – AED BAT
<b>Descrizione del disservizio</b>	Fermo apparecchiature per avaria di organi meccanici e elettrici
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Il fermo delle apparecchiature potrebbe compromettere il corretto svolgimento del processo depurativo con conseguente decadimento dello stesso
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	In data 10.12.2019 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, il Sig. Vito Padovano, ha comunicato l'avaria delle apparecchiature
<b>Primi interventi adottati</b>	Messa in sicurezza elettrica delle apparecchiature e coinvolgimento ditta esterna
<b>Termini di consegna</b>	Intervento già eseguito.
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	L'intervento consiste nella manutenzione straordinaria della elettropompa marca Flygt (matricola n. 0220765), ovvero alla pompa n. 2 del ricircolo fanghi del sedimentatore finale n.1 così da garantire il corretto funzionamento delle apparecchiature e il prolungamento della loro vita utile.
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	E.M.I.B. di Gambacorta Francesco
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	La ditta affidataria ha garantito massima disponibilità ad effettuare l'intervento in tempi ridotti.
<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	<b>Prezzo netto € 2.070,00</b>
<b>Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)</b>	€ 2.186,25 – 5% = € 2.070,00





acquedotto  
pugliese  
Acquedotto Pugliese

## INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo n° 85 del 13/12/2019
Allegati	Documenti su citati

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	x
-----------------	--	--------------	---

**Il Richiedente**

**Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione**

Sig. Vito Padovano

**Il Responsabile AED BAT**

Ing. Salvatore Calendano

Si autorizza: Il Manager STO Bari/BAT

Ing. Girolamo Vitucci