

INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Direzione Servizi Centrali  
Procurement e Tecnici  
SEDE

Acquedotto Pugliese  
I - 25/05/2016 - 0057891



Direzione Tutela Giuridica e Compliance  
Area Internal Auditing & Risk Management  
SEDE

Direzione Operativa  
Reti/Distribuzione e Fognatura, Impianti (MAT)  
Area Coordinamento Gestione Impianti  
SEDE

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

<b>Oggetto</b>	Impianto di depurazione di :                      Bari Ovest                      Chiariflocculatore C4
	Manutenzione straordinaria della tubazione di mandata fanghi dal chiariflocculatore C4.
<b>Impianto di depurazione</b>	Bari Ovest
<b>Area</b>	Bari
<b>Descrizione del disservizio</b>	Impossibilità di invio dei fanghi dal chiariflocculatore C4 all'ispessimento a causa della rottura della tubazione di mandata della pompa di sollevamento.
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Garantire il corretto funzionamento della linea fanghi.
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	Disservizio comunicato dall' RCM Giovanni Maraglino
<b>Primi interventi adottati</b>	Messa in sicurezza della stazione di sollevamento e richiesta di immediato intervento a ditta specializzata.
<b>Termini di consegna</b>	Intervento eseguito
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	Smontaggio della tubazione esistente e fornitura in opera di 3,8 m di nuova tubazione DN 100 completa di curve, flange, ecc...
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	Opera Service S.r.l.
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	Ditta specializzata nel settore e disponibile ad intervenire tempestivamente visto il carattere di urgenza dell'intervento.
<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	€                                              1.600,00

C



acquedotto  
pugliese  
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

**Art. 5.5 PG 3.02**

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi


<b>Verifica della congruità dei prezzi</b> (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza
<b>Estremi del documento tecnico-economico di riferimento</b> (offerta/consuntivo della ditta)	N. 10 del 19/02/2016
<b>Allegati</b>	N. 10 del 19/02/2016

**Intervento ascrivibile a:**

<b>Conto Economico</b>		<b>Investimenti</b>	<b>X</b>	
------------------------	--	---------------------	----------	--

**Il Richiedente**


**Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione**

Per. Ind.  Giovanni Maraglino

**Ing. Elena Bergamasco**



**Visto: Il Responsabile di Area**



**Si autorizza: Il Responsabile di Commessa  
Dott.ssa Francesca Portincasa**

