



**acquedotto
pugliese**

L'acqua bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese
I - 28/06/2016 - 0070186



Taranto,

Al Responsabile MAT BR/TA
Sede

Oggetto	Sostituzione cavi per alimentazione elettrica Soffianti Equalizzazione
Impianto	Impianto di depurazione di Francavilla Fontana (BR).
MAT	TA-BR
Descrizione del disservizio	Le soffianti a servizio dell'equalizzazione risultano non funzionanti a causa dell'intervento dei salvamotori per guasto sui cavi di alimentazione dei motori elettrici.
Motivi dell'emergenza	Il mancato funzionamento delle suddette soffianti impedisce il corretto funzionamento di tutta la stazione di equalizzazione con ripercussioni negative sull'intero processo depurativo e possibile superamento dei limiti allo scarico previsti dal D.lgs. 152/2006.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 21/03/2016
Primi interventi adottati	Messa in marcia dei compressori di riserva che non garantiscono la corretta omogeneizzazione dell'equalizzazione
Termini di consegna	10 gg. lavorativi
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Sostituzione cavi per alimentazione elettrica Soffianti Equalizzazione
Denominazione della Ditta affidataria	LM Tecnologie di Leonardo Mansueto - Zona G 6/N int. 15 Zona Industriale - 70015 Noci (BA)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Indagine di mercato.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 18.480,00+IVA
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Prezzo ritenuto congruo per le prestazioni da eseguirsi.



SINCERT



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta di LM Tecnologie di Leonardo Mansueto n° 032/16 del 24/03/2016
Allegati	Offerta su indicata.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico				Investimenti	X	
-----------------	--	--	--	--------------	---	--

Il Richiedente
Area Depurazione Ta-Br

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione
Per. Ind. Alessandro Mangini

Si approva: Il Responsabile di Area Ta-Br
Ing. Antonio Stando

Si autorizza: Il Dirigente MAT Ta-Br
Ing. Gaetano Barbone



SINCERT