



acquedotto  
pugliese

Ente pubblico a partecipazione

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi


Acquedotto Pugliese  
I - 16/06/2016 - 0065522



Taranto,

Al Responsabile MAT BR/TA  
Sede

Oggetto	Fornitura nuova pompa sollevamento iniziale
Impianto	Impianto di depurazione di Fasano (BR).
MAT	TA-BR
Descrizione del disservizio	La pompa n°2 del sollevamento iniziale presenta notevoli segni di usura sui principali componenti, tra cui statore, albero rotore e girante.
Motivi dell'emergenza	Il mancato funzionamento di tutte le apparecchiature della stazione di sollevamento iniziale dell'impianto potrebbe provocare l'attivazione del troppo pieno dell'equalizzazione con ripercussioni negative sull'intero processo depurativo e possibile superamento dei limiti allo scarico previsti dal D.lgs. 152/2006.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 01/06/2016
Primi interventi adottati	Posizionamento e messa in marcia della pompa di riserva.
Termini di consegna	10 gg. lavorativi
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura di nuova pompa con caratteristiche identiche a quella esistente
Denominazione della Ditta affidataria	Xylem Water Solutions Italia s.r.l. - Via Gioacchino Rossini, 1/A - 20020 Lainate (MI)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Stessa casa costruttrice dell'elettropompa esistente.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 5.700,00+IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo ritenuto congruo per le prestazione da eseguirsi.



**SINCERT**



acquedotto  
pugliese

l'acqua viene commessa

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta Xylem Water Solutions Italia s.r.l. n° 48/0387/2016 del 06/06/2016
Allegati	Offerta su indicata.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico				Investimenti	X	
-----------------	--	--	--	--------------	---	--

Il Richiedente  
Area Depurazione Ta-Br

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione  
Per. Ind. Alessandro Mangini

Si approva: Il Responsabile di Area Ta-Br  
Ing. Antonio Stendardo

Si autorizza: Il Dirigente MAT Ta-Br

Ing. Gaetano Barbone



**SINCERT**