



**acquedotto
pugliese**

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese
I - 28/06/2016 - 0070168



Taranto,

Al Responsabile MAT BR/TA
Sede

Oggetto	Fornitura nuovo serbatoio per ipoclorito di sodio
Impianto	Impianto di depurazione di Mesagne (BR).
MAT	TA-BR
Descrizione del disservizio	Il serbatoio esistente si è rotto facendo riversare l'ipoclorito di sodio nella camera di contenimento e quindi non permette il dosaggio nella vasca di contatto.
Motivi dell'emergenza	Il mancato dosaggio dell'ipoclorito di sodio causa il non funzionamento della stazione di disinfezione dell'impianto che può provocare il superamento dei limiti allo scarico previsti dal D.lgs. 152/2006.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 27/05/2016
Primi interventi adottati	Utilizzo dell'ipoclorito di sodio presente nella camera di contenimento con tubazioni provvisorie.
Termini di consegna	10 gg. lavorativi
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura e trasporto porto franco destino di nuovo serbatoio per ipoclorito di sodio
Denominazione della Ditta affidataria	Elatron D.S. S.p.A. - Via Ghisalba, 13 - 20021 Ospiate di Bollate (MI)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata nel settore.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 3.597,00+IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo ritenuto congruo per le prestazione da eseguirsi.

Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista
Sede in Taranto, Via S. Maria della Vittoria, 10 - 74100
Tel. 099/444444 - Fax 099/444444 - Email: info@acquedottopugliese.it
P.I. 01512340741 - C.F. 01512340741



SINCERT



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta Etatron D.S. S.p.A. n° CITOFF079516M del 31/05/2016
Allegati	Offerta su indicata.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico				Investimenti	X	
-----------------	--	--	--	--------------	---	--

Il Richiedente
Area Depurazione Ta-Br

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione
Per. Ind. Alessandro Mangini

Si approva: Il Responsabile di Area Ta-Br
Ing. Antonio Stendardo

Si autorizza: Il Dirigente MAT Ta-Br

Ing. Gaetano Barbone

AGP

acquedotto pugliese S.p.A. con sede in Bari, viale della Libertà, 100

Capitale Sociale € 1.000.000.000,00 - Registro Imprese di Bari n° 0123456789 - C.F. 0123456789012



SINCERT