



acquedotto
pugliese

L'ACQUA, BENE CONSERVATA

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese
I - 16/06/2016 - 0065523



Taranto,

Al Responsabile MAT BR/TA
Sede

Oggetto	Fornitura nuova pompa scarico fanghi di supero
Impianto	Impianto di depurazione di Fasano (BR).
MAT	TA-BR
Descrizione del disservizio	L'unica pompa del sollevamento fanghi di supero presenta notevoli segni di usura sui principali componenti, tra cui statore, albero rotore e girante.
Motivi dell'emergenza	Il mancato funzionamento dell'apparecchiatura determina il non funzionamento della stazione di sollevamento fanghi di supero dell'impianto così da non poter più scaricare i fanghi con ripercussioni negative sull'intero processo depurativo e possibile superamento dei limiti allo scarico previsti dal D.lgs. 152/2006.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 07/06/2016
Primi interventi adottati	Posizionamento e messa in marcia della pompa di riserva.
Termini di consegna	10 gg. lavorativi
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura di nuova pompa con caratteristiche identiche a quella esistente
Denominazione della Ditta affidataria	Caprari Spa - Via Emilia Ovest900 - 41123 Modena
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Stessa casa costruttrice dell'elettropompa esistente.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 3.300,00+IVA
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Prezzo ritenuto congruo per le prestazione da eseguirsi.



SINGERT



Intervento ascrivibile a:

Il Richiedente
Area Depurazione Ta-Br

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Per. Ind. Alessandro Mangini

Si approva: Il Responsabile di Area Ta-Br

Ing. Antonio Stendardo

Si autorizza: Il Dirigente MAT Ta-Br

Ing. Gaetano Barbone