



**acquedotto
pugliese**
l'acqua bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese
1 - 04/07/2016 - 0072290



Brindisi,

Al Responsabile MAT BR/TA
Sede

Oggetto	Manutenzione straordinaria sistema automazione
Impianto	Impianto di depurazione di Francavilla Fontana (BR).
MAT	TA-BR
Descrizione del disservizio	Il PLC non comunica con le schede remote ed in particolare con il quadro del ripartitore alle tre linee causando il blocco dell'automatismo delle utenze a servizio dello stesso quadro.
Motivi dell'emergenza	Il mancato funzionamento dell'automatismo della stazione di ripartizione non permette la corretta suddivisione della portata sulle tre linee biologiche con ripercussioni negative sull'intero processo depurativo e possibile superamento dei limiti allo scarico previsti dal D.lgs. 152/2006.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 19/05/2016
Primi interventi adottati	Messa in marcia delle apparecchiature in manuale
Termini di consegna	10 gg. lavorativi
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Manutenzione straordinaria sistema automazione
Denominazione della Ditta affidataria	Intesis s.r.l. - Via Don Guanella, 15/g - 70124 Bari
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata nel settore.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 2.400,00+IVA

ACQP

Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unità Operativa
di Brindisi - Via S. Maria della Vittoria, 10 - 73041 Brindisi (BR)
Tel. 0832/229000 - Fax 0832/229001 - Email: info@acquedottopugliese.it



SINCERT



acquedotto
pugliese

l'acqua bene comune

Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Prezzo ritenuto congruo per le prestazioni da eseguirsi.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta della Intesis s.r.l. n° OFF_50_16 del 06/06/2016
Allegati	Offerta su indicata.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			Investimenti	X	
-----------------	--	--	--------------	---	--

Il Richiedente

Area Depurazione Ta-Br

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Per. Ind. Alessandro Mangini

Si approva: Il Responsabile di Area Ta-Br

Ing. Antonio Stendardo

Si autorizza: Il Dirigente MAT Ta-Br

Ing. Gaetano Barbone



SINCERT