

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Acquedotto Pugliese
U - 21/11/2017 - 0136599



Prot.

A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Auditing (IAPAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2
BARI

Oggetto	Impianto depurativo di San Ferdinando di Puglia.
STO	BA/BAT – AGD BAT.
Il Tecnico AQP verificatore	Sig. Nicola Ricco – Responsabile di conduzione e manutenzione dell'impianto di depurazione di San Ferdinando di Puglia.
Descrizione del disservizio	Sollevamento refluo insufficiente causato dall'avaria della pompa n. 3, risultata irreparabile, con conseguente allagamento della stazione di grigliatura.
Motivi dell'emergenza	Prevenire allagamenti e sversamenti di liquame all'interno ed all'esterno dell'impianto depurativo.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 15/11/2017 il Responsabile della conduzione e manutenzione ha segnalato il disservizio.
Termini di consegna	Immediata
Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	Fornitura e posa in opera di una elettropompa marca Caprari - tipo KCM150NG + 018042N1.
Denominazione della Ditta affidataria	Sanvito s.r.l. – Via Baione n.c. zona industriale – Monopoli (BA).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata immediatamente disponibile ed attrezzata per la tipologia dell'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 6.244,40 (seimiladuecentoquarantaquattro/40).
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Sconto applicato sul prezzo di listino di € 13.146,10 è pari a 50% + 5%.
Allegati	Offerta della ditta Sanvito n. 663/2017 del 15/11/2017




**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

Sig. Nicola Ricco

Nicola Ricco
.....

Il Responsabile dell'Area

Ing. Aldo Impagiatello

Aldo Impagiatello
.....

Si valida: il Dirigente

Ing. Girolamo Vitucci

Girolamo Vitucci
.....