

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 01/08/2017 - 0089096



A
Procurement (DIRPR)
SEDE
Internal Audit (IAUAM)
SEDE
Reti e Impianti (DIRRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	FORNITURA DI N. 2 EP FLYGT NP3085.160 SH 253.
Impianto	ISF S.P. 240 – RUTIGLIANO
U.T.	Struttura Territoriale Operativa BARI - BAT
Descrizione del disservizio	ELETTROPOMPE IN AVARIA
Motivi dell'emergenza	Assicurare la continuità del servizio dell'impianto di sollevamento. Riparazione delle elettropompe economicamente svantaggiosa.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	segnalazione pervenuta in data 19/04/2017
Primi interventi adottati	Attivazione e ripristino mediante ep di scorta
Termini di consegna	30 giorni data ordine
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura di 2 ep Flygt comprensiva di cavi, grillo, catena, piede di accoppiamento piastre, tasselli.
Denominazione della Ditta affidataria	Xylem Water Solutions Italia Srl
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Fiduciaria di AQP e immediatamente disponibile – sconto riservato AQP 50%
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 4.608,00

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo congruo in relazione a lavorazioni analoghe già effettuate.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta n. 48/0046/2017
Allegati	


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			Investimenti	X
-----------------	--	--	--------------	---

Il Richiedente
Geom. Massimo De Zio



Il Responsabile AGE
Ing. Luca Leandro



Si autorizza Il Dirigente
Ing. Girolamo Vitucci

