



**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**  
Art. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

DIRPR  
SEDEIAPAM  
SEDETECRI  
SEDE

e p.c. All'AIP

[protocollo@pec.aip.gov.it](mailto:protocollo@pec.aip.gov.it)

Oggetto	Impianto di depurazione di : <b>Impianto di depurazione di Poggiorsini</b>	
	<b>Impianto di depurazione di Poggiorsini. Manutenzione straordinaria alla stazione di dosaggio ipoclorito mediante realizzazione dell'impianto elettrico</b>	
Impianto di depurazione	Impianto di depurazione di Poggiorsini	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Impossibilità di dosaggio del reagente ipoclorito, a mezzo di pompe dosatrici, per il condizionamento chimico del refluo a causa del non funzionamento del quadro di avviamento diretto	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	14/10/2019	Vito Lamuraglia
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Richiesta di assistenza a ditta prontamente disponibile	
Termini di consegna	06/11/2019	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	I lavori valutati strettamente necessari per evitare il disservizio sopra descritto consistono nella realizzazione del nuovo quadro elettrico di comando delle due pompe dosatrici monofase 0,18kw per avviamento diretto, completo di relativo impianto elettrico	
Denominazione della Ditta affidataria	APULIA TECHNOLOGY srl	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta già presente sull'impianto, in quanto contrattualizzato nell'ambito di altro affidamento (OdC 20000015220), presente nell'Albo fornitori di Acquedotto Pugliese con il possesso dei requisiti per la seguente categoria merceologica AB23 OS22 (Costruzione e manutenzione di impianti di depurazione)	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 5 832,10	

INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA  
Art. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta prot. 81955 del 15/10/2019
Allegati	Offerta prot. 81955 del 15/10/2019

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			X	Investimenti
-----------------	--	--	---	--------------

Il Richiedente  
L' RCM  
Vito Lamuraglia



Il Responsabile di Area  
Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza: Il Dirigente STO  
Ing. Girolamo Viticcò

