



acquedotto  
pugliese

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA

PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot. 127089

del 30/10/2017

Procurement (DIRPR)  
SEDE

Internal Audit (IAUAM)  
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)  
SEDE

Oggetto	Intervento di ripristino funzionamento carroponte vai e vieni n. 1 della stazione di dissabbiatura.
Impianto	Impianto di depurazione di Pulsano Nuovo.
S.T.O.	Area Depurazione Taranto/Brindisi
Descrizione del disservizio	Si è verificato il fuori servizio del carroponte vai e vieni n. 1.
Motivi dell'emergenza	Il fuori servizio del carroponte vai e vieni n. 1 della stazione di dissabbiatura comporta il fermo dell'intera stazione, con possibile passaggio di sabbia nelle stazioni successive, provocando intasamenti e blocco di pompe.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Comunicazione da parte del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 11.10.2017
Primi interventi adottati	Nessuno.
Termini di consegna	15 giorni lavorativi.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Smontaggio n. 4 ruote guida carroponte complete di asse e carpenteria di supporto, ricostruzione n. 4 alberini, ripristino n. 8 supporti cuscinetto, sostituzione cuscinetti, sostituzione ruote e modifica sistema di trascinamento, modifica sistema di ingrassaggio con aggiunta di n. 4 distributori a vista, rimontaggio del tutto e prove di funzionamento.
Denominazione della Ditta affidataria	Allmec srl – Via Massafra, 101 – 74123 Taranto (TA).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta di provata esperienza ed affidabile.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€. 2.295,00 + I.V.A. , già scontato del 10 %



acquedotto  
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo ritenuto congruo
Estremi del documento tecnico- economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo della ditta n. 17PR108 del 12/10/2017
Allegati	Preventivo sopra indicato

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X	Investimenti		
-----------------	---	--------------	--	--

**Il Richiedente**

**Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione**

Sig. Salvatore Falconeri

**Si approva**

**Area Gestione Depurazione BR/TA**

**Il Responsabile di Area**

Ing. Nicola NOTARNICOLA

**Si autorizza**

**Il Responsabile S.T.O. BR/TA**

Ing. Gaetano Barbone

Pagina 2 di 2

AQP

