

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 16/11/2017 - 0134774



Prot.

DIRPR
SEDE

IAUAM
SEDE

TECRI
SEDE

e p.c. All'AIP
protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Impianto di depurazione di : Bari Est	
	Montaggio nuovo quadro comandi della stazione di grigliatura.	
Impianto di depurazione	Bari Est	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Malfunzionamento del quadro comandi della stazione di grigliatura.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	17/09/2017	P.I. Giovanni Maraglino
		Ing. Discipio - Ing. Vitucci
Primi interventi adottati	Chiesto intervento della casa madre delle apparecchiature della stazione di grigliatura.	
Termini di consegna	30 gg	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Smontaggio del quadro elettrico di comandi esistente con scollegamento di tutte le utenze cablate e l'alimentazione generale con successivo smontaggio del quadro generale, montaggio nuovo quadro elettrico nel medesimo punto del predente e quindi la sua installazione meccanica con successivo ricollegamento di tutte le utenze.	
Denominazione della Ditta affidataria	HUBER Technology Srl	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza e casa madre delle apparecchiature della stazione di grigliatura.	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 3.200,00	

Gi. far


INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	preventivo	n° 300R-PU-17 del 18/09/2017
Allegati	preventivo	n° 300R-PU-17 del 18/09/2017


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			X	Investimenti
-----------------	--	--	---	--------------

Il Richiedente
L' RCM
Per. Ind. Maraglino Giovanni



Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci

