



INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (IAUAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	Stazione di stoccaggio e dosaggio reattivi chimici (acido citrico, soda caustica e sodio ipoclorito).
Impianto	Impianto di affinamento di Trinitapoli.
U.T.	STO BA/BAT – AGD BAT.
Descrizione del disservizio	Malfunzionamento della suddetta stazione che avrebbe potuto provocare fuoriuscita e schizzi di prodotti chimici con rischi per la salute e la sicurezza degli operatori con conseguente inquinamento ambientale.
Motivi dell'emergenza	Consentire al personale addetto, di accedere in sicurezza alla stazione per lo svolgimento delle attività necessarie alla conduzione dell'impianto. Il ricorso all'emergenza dovuto all'assenza di contratto di fornitura di materiale idraulico e manutenzione di apparecchiature idropneumatiche presso gli impianti di depurazione della STO BA-BAT. Inoltre, l'applicazione della procedura per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 €, in ottemperanza al D.Lgs 50/2016, avrebbe comportato tempi di attesa assolutamente incompatibili con le urgenti esigenze di ripristino della suddetta stazione.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 23/05/2017 il Responsabile AGD, Ing. Nicola Notarnicola, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Fermo della stazione, confinamento e messa in sicurezza delle aree interessate.
Termini di consegna	Immediata - Intervento già eseguito.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Manutenzione straordinaria piping idraulico stazione di stoccaggio e dosaggio reattivi chimici, consistente in: ▪ Rimozione e sostituzione delle tubazioni in pvc d20 usurate, inclusa raccorderia e valvolame; ▪ Rimozione e sostituzione di n. 3 filtri di regolazione aria usurati e verifica tubazioni in gomma d6 e d14; ▪ Revisione generale delle tubazioni esistenti; ▪ Sostituzione di n. 6 valvole a membrana e n. 3 pompe pneumatiche.

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Denominazione della Ditta affidataria	P.F.T. Termoidraulica – Via Adua, 108 – 71013 San Giovanni Rotondo (FG).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata immediatamente disponibile ed attrezzata per la tipologia dell'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 6.953,00 (seimilanovecentocinquantaquattro/00) + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	€ 8.180,00 – sconto 15%
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo n. 34/T del 26/06/2017
Allegati	Documento sopra citato.


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
------------------------	--	---------------------	----------

Il Richiedente
Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione
Vito Lamuraglia



Il Responsabile AGD
Ing. Nicola Notarnicola



Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci

