

INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA

Acquedotto Pugliese
U - 04/12/2017 - 0141778

Prot.



Al Direttore Servizi Tecnici
Al Direttore Affari Generali
All'Internal Auditing

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese


Oggetto	Manutenzione straordinaria in emergenza delle opere elettriche a servizio dell'ISF di Brindisi "Canale Patri"
STO	TA/BR
Il Tecnico AQP verificatore	Ing. Antonio Schinaia
Descrizione del disservizio	A seguito di furto e danneggiamento delle apparecchiature elettriche (cavi, quadri elettrici) si è verificato il fermo della stazione di sollevamento. In particolare sono stati rubati i cavi elettrici di alimentazione di due elettropompe. Inoltre sono stati rubati i cavi di collegamento elettrico delle elettropompe di scorta
Motivi dell'emergenza	L'impianto di sollevamento è fermo con conseguenti problemi igienico sanitari.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Le segnalazioni sono avvenute in data 13/11/2017 da parte di personale AGE e DIRTE e verifiche da parte di personale AME.
Termini di consegna	7 giorni
Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in alluminio ARG7 185 mmq per l'alimentazione delle elettropompe e ripristino del quadro elettrico danneggiato. Fornitura dei cavi elettrici delle elettropompe.
Denominazione della Ditta affidataria	- N.D. Impianti - Xylem Water Solutions Italia Srl
Motivi e criteri di scelta della Ditta	- Ditta avente disponibilità immediata del cavo elettrico necessario al rialimentare in modo provvisorio le elettropompe. - Ditta costruttrice delle elettropompe
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	- € 8.500,00 - € 8.126,30
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Le offerte risultano congrue ai prezzi di mercato.
Allegati	- Offerte di cui al punto precedente - Denuncia di furto presso i Carabinieri

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			Investimenti	X	
-----------------	--	--	--------------	---	--


Il Richiedente



Il Responsabile dell'Area



Si valida: Il Dirigente



Protocollo Verbale: BRCS27 2017 VD 902099

Protocollo Sdi: BRCS272017901956

**LEGIONE CARABINIERI PUGLIA****STAZIONE BRINDISI-CENTRO****Via Bastioni S. Giorgio, 3****Tel. 0831476000 - Fax 0831476000 - E-mail stbr332110@carabinieri.it**

VERBALE di ricezione di denuncia orale sporta da: Cervellera Giovanni nato a Brindisi (BR) il 22/11/1971, cittadinanza italiana, sesso maschile, identificato mediante patente di guida U1M050919A, UCO 01.10.2015, residente a Brindisi (BR), Via Ponte Ferroviario, 43, telefono 3395999561, e relativa a "FURTO", fatto avvenuto presumibilmente dal 11/11/2017 al 13/11/2017, fra le 10:00 e le 07:30 a Brindisi (BR).-----//

Il giorno 13/11/2017 alle ore 10:00, in Brindisi presso gli uffici di STAZIONE BRINDISI-CENTRO, avanti al sottoscritto Mar. Capo PICCINNI Giuseppe appartenente al Comando in intestazione, è presente la persona in oggetto indicata, la quale denuncia quanto segue:-----//

"Premetto di essere dipendente dell'Acquedotto Pugliese in qualità tecnico manutentore. Questa mattina alle 07.30 circa, unitamente al mio collega DELL'AGLIO Davide, mi sono recato presso l'"Impianto di sollevamento fogna Canale Patri", gestito dalla società AQP s.p.a., dove abbiamo constatato che ignoti hanno tranciato la catena dell'ingresso vano pompe, quadri e trasformatori e dall'interno hanno asportato circa 400 metri di cavi di alimentazione in alluminio.-----//

A seguito dell'accaduto è intervenuta pattuglia dei Carabinieri.-----//

A.D.R.:Non sono in grado di riferire se l'evento è coperto da assicurazione.-----//

A.D.R.:Il luogo in cui si è verificato l'evento non è asservito da sistema di videosorveglianza. -----//

Posso fornire le seguenti informazioni circa gli oggetti e le persone coinvolte:-----//

Acquedotto Pugliese , partita iva 00347000721, sede di tipo Commerciale , la cui sede è ubicata a Bari (BA), via Cognetti, 36 è stata vittima di furto presumibilmente dal 11/11/2017 al 13/11/2017, fra le 10:00 e le 07:30 in ditta/fabbrica/azienda. Il fatto è avvenuto a Brindisi (BR), strada per patri, cap. 72100 .. La refurtiva del fatto è composta da: -----//

1 metallo alluminio , per un valore di 5000,00 euro , 400 mt di cavo da mm 185 circa.-----//

Non ho sospetti sul conto di alcuno.-----//"

Non ho altro da aggiungere né da modificare.-----//

Fatto, riletto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.-----//





acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

Direzione Reti e Impianti
Struttura Territoriale Operativa di Br/Ta
Area Manutenzione & Engineering

Acquedotto Pugliese
U - 16/11/2017 - 0134973



Spett.le
Xylem Water Solutions Italia Srl
Via Nicola Tridente, 22
70125 BARI
Fax: 0805043553

Oggetto: Investimento in emergenza. Manutenzione straordinaria in emergenza delle opere elettriche a servizio dell'ISF di Brindisi "Canale Patri"

Con la presente si conferma l'ordine per l'esecuzione della fornitura presso l'impianto in oggetto, come specificato nella Vs. offerta n. 48/1236/2017.

- Importo presunto complessivo dei lavori: € 8.126,30 + IVA;
- Tempi di esecuzione: 15 gg

Visto il carattere di urgenza che gli stessi rivestono si ordina l'immediata esecuzione.

Il Responsabile AME
Ing. Giovanni Bramante

Visto Il Dirigente
Ing. Gaetano Barbone

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Italy
Capitale Sociale: € 41.385.573,60

C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092
Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it





acquedotto
pugliese
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.

DIREZIONE RETI E IMPIANTI

STRUTTURA TERRITORIALE OPERATIVA TA/BR

RELAZIONE E VERBALE DI ACCERTAMENTO DI LAVORI IN

URGENZA

Art. 125 comma d del D.Lgs.50/2016

Oggetto: Manutenzione straordinaria in emergenza delle opere elettriche a servizio dell'ISF di Brindisi "Canale Patri"

Premesso che:

In Data 13/11/2017 il tecnico di AQP Ing. Antonio Schinaia, a seguito di segnalazione ricevuta da personale AGE, dopo opportuno sopralluogo, constatava il verificarsi del disservizio, consistente in furto e danneggiamento delle apparecchiature elettriche (cavi, quadri elettrici) con conseguente fermo della stazione di sollevamento. In particolare sono stati rubati i cavi elettrici di alimentazione di due elettropompe. Inoltre sono stati rubati i cavi di collegamento elettrico delle elettropompe di scorta.

I motivi che avevano comportato il disservizio erano dovuti a furto, per cui si rendevano necessari interventi per avviare in modo provvisorio le elettropompe al fine di scongiurare potenziali pericoli di fuoriuscita di liquame fognario dalla rete fognante.

Il tecnico in data 13/11/2017 ne dava comunicazione al Direttore dei lavori

Di tale situazione si è redatto il presente verbale.

Taranto, 16/11/2017

Il Tecnico AQP verificatore

Il Direttore dei Lavori

Ing. Antonio Schinaia

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Giovanni Bramante

Giusto verbale, il sottoscritto Ing. Giovanni Bramante nella qualità
summenzionata, stante l'urgenza ed indifferibilità dei lavori

A F F I D A

a partire dal giorno 16/11/2017 alle imprese N.D. Impianti e Xylem Water
Solutions Italia Srl i lavori sopra indicati.

Precisa, altresì, che i suddetti lavori sono stati consegnati d'urgenza, in quanto
necessari a riavviare l'impianto. I lavori saranno eseguiti a corpo secondo i
prezzi di listino prezzi e indagini di mercato.

Il Direttore dei Lavori

Ing. Antonio Schinaia

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Giovanni Bramante

Per accettazione: l'Impresa

Si valida:

Il Dirigente

Ing. Gaetano Barbone



Data: Lun 04/12/2017 10:03
Da: posta-certificata@pec.aruba.it
A: mat.taranto@pec.aqp.it
Oggetto: CONSEGNA: Informativa per lavori in emergenza -
 Manutenzione straordinaria in emergenza delle opere
 elettriche a servizio dell'ISF di Brindisi
Allegato/i: daticert.xml(*dimensione 1 KB*)
 postacert.eml (*dimensione 1.70 MB*) **Messaggio di posta
 elettronica**
 smime.p7s(*dimensione 3 KB*)

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 04/12/2017 alle ore 10:03:18 (+0100) il messaggio
 "Informativa per lavori in emergenza - Manutenzione straordinaria in emergenza
 delle opere elettriche a servizio dell'ISF di Brindisi" proveniente da
 "mat.taranto@pec.aqp.it"
 ed indirizzato a "protocollo@pec.aip.gov.it"
 è stato consegnato nella casella di destinazione.
 Identificativo messaggio: 13925F2C.0146AD1E.20C3D1D3.9DAEFABB.posta-
 certificata@legalmail.it

Messaggio di posta elettronica riferito dalla ricevuta :	postacert.eml
---	---------------

Data: Lun 04/12/2017 10:03
Da: Acquedotto Pugliese
A: protocollo@pec.aip.gov.it
Oggetto: Informativa per lavori in emergenza -
 Manutenzione straordinaria in emergenza delle
 opere elettriche a servizio dell'ISF di Brindisi
Allegato/i: nota n. 141778 del 04-10-2017.pdf(*dimensione
 1.10 MB*)

NOTA 141778 DEL 04/12/2017
 AQP S.p.A.
 MACRO AREA BR/TA
 Viale Virgilio n. 19
 74121 Taranto
 Fax 0994591605