



acquedotto  
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot. Acquedotto Pugliese  
U - 11/07/2019 - 0058540



Procurement (DIRPR)  
SEDE

Internal Audit (IAUAM)  
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)  
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

<b>Oggetto</b>	Intervento di manutenzione straordinaria alla stazione di disidratazione fanghi - Pompe monovite
<b>Impianto</b>	Impianto di depurazione di Palagiano (TA)
<b>Direzione</b>	Struttura Territoriale Operativa TA-BR
<b>Descrizione del disservizio</b>	Avaria delle apparecchiature al servizio della stazione di disidratazione fanghi costituita da una pompe monovite di marca Bellin tipo EZ 300 C/V matricola 34356 anno di costruzione 2006
<b>Motivi dell'emergenza</b>	L'avaria riscontrata alla stazione di che trattasi rappresenta una circostanza di urgenza, poiché il fermo della stazione di trattamento potrebbe determinare un decadimento del trattamento depurativo e della qualità del reflu effluente, con conseguente rischio di inquinamento del Corpo ricettore, il mancato urgente ripristino comporterebbe un decadimento del processo depurativo e il possibile superamento dei limiti allo scarico previsti dal D.lgs. 152/2006, con conseguente rischio di inquinamento del Corpo Ricettore, che rappresenta uno stato di imminente e concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità; pertanto è necessario procedere senza alcun indugio. Il disservizio è da configurare come imprevedibile, imprevisto e non preventivamente noto.  Le esigenze di Urgenza non sono assolvibili nell'ambito dei contratti/affidamenti aziendali già in essere.
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 25/06/2019
<b>Primi interventi adottati</b>	Sopralluogo, valutazione della criticità rappresentata ed attivazione delle procedure di emergenza, informando dell'accaduto la ditta Elcos s.r.l.. Il responsabile della Elcos s.r.l. in data 27.06.2019 comunicava a mezzo email che la stessa a seguito di verifica presso la propria officina non era riparabile e ne suggeriva la sostituzione.
<b>Termini di consegna</b>	40 giorni

Mod/PG3.21/04  
Rev. 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Italy  
Capitale Sociale: € 41.385.573,60

C.F. P.IVA 00347000721. REA C.C.L.A.A. di Bari n. 414092  
Pec: acquedotto.pugliese@pi.c.aqp.it



FR 180413 - N° IT242226/UK - N° IT274802/UK



# acquedotto pugliese

l'acqua, bene comune

<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	Fornitura di n.2 pompe monovite di Marca Bellin tipo EZ 300 C/V in quanto anche quella di riserva si presenta in pessimo stato di usura
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	Bellin S.p.a. - Via Carbon n.8 - 36040 Orgiano ( VI )
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	- Ditta casa madre costruttrice delle pompe - ART 125 - Comma 1 - Lettera D - E
<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	Totale : € 3.644,00 Totale scontato: € 3.279,60 oltre iva come per legge
<b>Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)</b>	Sconto applicato pari al 10 %
<b>Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)</b>	Offerta della Bellin S.p.a. n. A-2019-OfP-1066 del 02/07/2019
<b>Allegati</b>	- Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica e l'adesione incondizionata alla clausola 231 di AQP S.p.A. ed a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 per lo specifico Lavoro/servizio/fornitura.  - Offerta della Bellin S.p.a. n. A-2019-OfP-1066 del 02/07/2019

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			Investimenti	X
-----------------	--	--	--------------	---

## Il Richiedente

Il RCM CO Taranto Ovest  
Per. Ind. Giovanni Maraglino

Il Responsabile AED TA  
Ing. Nicola Notarnicola

Si autorizza:

Il Dirigente STO Ta-Br  
Ing. Emilio Tarquinio

Mod/PG3.21/04

Rev. 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Italy  
Capitale Sociale: € 41.385.573,60

C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092  
Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it



N° 130413 - N° 11292226/UK - N° 11274902/LUK