



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
I - 05/12/2016 - 0128005



Taranto,

Al Responsabile STO TA/BR


Oggetto	Fornitura in opera di PLC a servizio dell'estrattore centrifugo
Impianto	Impianto di depurazione di Taranto Bellavista
STO	Area Depurazione Taranto/Brindisi
Descrizione del disservizio	Il PLC a servizio dell'estrattore centrifugo della stazione di disidratazione fanghi è fuori servizio ed è necessario sostituirlo al fine di riattivare la stessa stazione.
Motivi dell'emergenza	Il fuori servizio del PLC dell'estrattore centrifugo a servizio della stazione di disidratazione fanghi non consente che il fango venga disidratato e che di conseguenza vengano spillati dal ciclo depurativo i fanghi di supero prodotti. Tale circostanza comporta il decadimento dei processi depurativi con peggioramento della qualità dell'effluente e superamento dei limiti allo scarico previsti dalla vigente normativa.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Comunicazione verbale del Responsabile di Conduzione e Manutenzione
Primi interventi adottati	Nessun intervento possibile.
Termini di consegna	Lavoro già eseguito.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura in opera di PLC Siemens
Denominazione della Ditta affidataria	Pieralisi Maip S.p.A. - via don Battistoni, 1 - 60035 Jesi (AN)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta costruttrice dell'estrattore centrifugo
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 4.437,60 + I.V.A.
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo ritenuto congruo
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo della ditta del 08/11/2016.
Allegati	Consuntivo sopra indicato




**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente
Responsabile di Conduzione e Manutenzione
Sig. Vito Marangi



Si approva: Il Responsabile Area Gestione Depurazione
Ing. Antonio Stendardo



Si autorizza: Il Responsabile STO TA/BR
Ing. Gaetano Barbone

