



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 06/12/2016 - 0128527

Prot.



A

Procurement (DIRPR)

SEDE

Internal Audit (IAUAM)

SEDE

Unità Tecnica (TECRI)

SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

| | |
|---|---|
| Oggetto | Stazione di trattamento: ricircolo fanghi del sedimentatore finale n. 1. |
| Impianto | Impianto depurativo di Barletta. |
| U.T. | STO BA/BAT – AGD BAT. |
| Descrizione del disservizio | Rottura tubazione interrata DN 250 in acciaio di ricircolo fanghi del sedimentatore finale n. 1. |
| Motivi dell'emergenza | Assicurare il corretto funzionamento del ricircolo fanghi al sedimentatore finale n. 1 al fine di garantire la buona qualità del refluo effluente. Il ricorso all'emergenza è dovuto all'assenza di contratto di riparazione e/o sostituzione di apparecchiature ed opere in ferro presso gli impianti di depurazione della MAT BA-BAT. |
| Data di comunicazione del disservizio e persone interessate | In data 16/11/2016 il Responsabile della conduzione e manutenzione dell'impianto, sig, Vito Lamuraglia, ha comunicato il disservizio. |
| Primi interventi adottati | Messa in sicurezza della stazione di trattamento e richiesta d'intervento a ditta specializzata. |
| Termini di consegna | Immediata - Intervento già eseguito. |
| Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità | Scavo per individuazione della perdita, riparazione della tubazione con saldature e inserimento fascia in acciaio inox. |
| Denominazione della Ditta affidataria | Opera Service s.r.l. – Via Zandonai, 15 – Gravina di Puglia (BA). |
| Motivi e criteri di scelta della Ditta | Ditta specializzata immediatamente disponibile ed attrezzata per la tipologia dell'intervento. |
| Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti | € 1.800,00 (milleottocento/00). |
| Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto) | La ditta ha applicato uno sconto del 5% sull'importo totale dei lavori. |



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

| | |
|---|---|
| Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta) | Consuntivo n. 120 del 17/11/2016 della ditta Opera Service s.r.l. |
| Allegati | Documento sopra citato. |

Intervento ascrivibile a:

| | | | |
|-----------------|--|--------------|---|
| Conto Economico | | Investimenti | X |
|-----------------|--|--------------|---|

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Vito Lamuraglia

Il Responsabile AGD
Ing. Nicola Notarnicola

Si autorizza: Il Manager MAT

Ing. Girolamo Vitucci