acquedotto pugliese

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot. Acquedotto Pugliese
U - 30/03/2018 - 0035187

Alla DIRPR
Alla DIRRI–TECRI
Alla IAPAM
All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Ripristino funzionalità del Pozzo " **Lecce 232**"
Impianto	Pozzo denominato " **LECCE 232 – POZZO** "
U.T.	DIRAP/Lecce –
Descrizione del disservizio	Furto dei cavi di alimentazione del pozzo dal Contattore al quadro di comando e dal quadro alla testata del pozzo, con lievi danni al quadro comando.
Motivi dell'emergenza	Scongiurare la riduzione della distribuzione idrica a servizio dell'abitato di Surbo, in particolare nella zona del " Villaggio Azzurro". in considerazione, anche ,del contemporanei fermo di altri 4 pozzi sul territorio della STO - Lecce.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	09 Marzo 2018 – Servizio Elettromeccanici Lecce e D.L. Settore POZZI.
Primi interventi adottati	Verifica dell'impianto da parte del Personale Elettromeccanico, Richiesta di Urgente intervento, per l'immediato ripristino, ad impresa di fiducia in grado di garantire la fornitura e la posa in opera in tempi ristretti.
Termini di consegna	In Somma Urgenza – Consegna lavori 1 giorno lavorativo utile, previo reperimento urgente del materiale necessario per l'intervento. E' richiesto anche l'intervento dell'ENEL per il ripristino della parte a monte del contatore.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	1) 2) *Rimozione delle parti di materiale rimasti all'interno della canalina del cavidotto.* 3) *Ripristino del quadro comando con la sistemazione di alcuni componenti;* 4) *Fornitura e posa in opera di cavo di alimentazione FG16OR 4G da 35 mmq.* 5) *Collegamenti con i cavi esistenti e sistemazione e messa in sicurezza dell'impianto.*
Denominazione della Ditta affidataria	6) *Dell'Anna Gaetano srl." – P.tta Toscanini 5 (Via Pagano 6) – 73100 Lecce*
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Impresa di Fiducia di AQP – che ha garantito anche l'intervento immediato sopralluogo per la determinazione dei danni prodotti dal furto – Intervento iniziato nella giornata di Lunedì 12 Marzo 2018..
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	**€ 1 450.00** oltre IVA come per Legge

acquedotto pugliese

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi **(indicare eventuale sconto)**	Prezzi risultano congrui
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	N° 1 Preventivi di Spesa n° 69/18 trasmesso con e_mail del 09 Marzo 2018 alle ore 13.02 - Verbale di Accertamento Somma Urgenza
Allegati	N° 1 Preventivi di Spesa n° 69/18 trasmesso con e_mail del 09 Marzo 2018 alle ore 13.02 - Verbale di Accertamento Somma Urgenza

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			**Investimenti**	**X**	

I Richiedenti

(Geom. Rosario Maniglia)

(Ing Claudio Della Bona)

Il Responsabile dell'Area

(Ing. Sergio Blasi)

Si autorizza: Il Dirigente DOPAP – Appr.to Idrico

(Ing. Gianluigi Fiori)

DELL'ANNA srl

Lecce 09 marzo 2018

Spett.le Acquedotto Pugliese
Via Monteroni
73100 Lecce

Off. n.69/18

Oggetto : Ripristino alimentazione Pompa pozzo Surbo

1	Fornitura e posa in opera di nuovo cavo alimentazione Pozzo in cavo FG16OR 4G35mmq per alimentazione Pompa 50 CV con ripristino collegamenti su quadri esistenti e sistemazione e messa in sicurezza degli stessi	€ 1.450,00

IVA esclusa
Certo di Vs. riscontro porgo distinti saluti.

GAETANO DELL' ANNA s.r.l.
L'Amministratore

Partita IVA e C.F. 04416470757
Sede legale: P.tta Toscanini 5 - Uffici e deposito: Via Pagano 6 73100 Lecce
telefono e fax +39083396217
www.dellanna.it - e-mail: dellanna@dellanna.it