

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
I - 19/03/2018 - 0030008



DIRPR
SEDE

IAPAM
SEDE

TECRI
SEDE

Oggetto	Impianto di depurazione di : Polignano a Mare	
	Manutenzione ordinaria della stazione di ispessimento fanghi.	
Impianto di depurazione	Polignano a Mare	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Usura delle ruote a servizio della copertura della copertura in alluminio e della ruota di trazione della ruota motrice del ponte raschiatore della stazione di ispessimento fanghi.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la sicurezza degli operatori e delle apparecchiature	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	25/01/2018	P.I. Vito Labate
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Fermo forzato della stazione e richiesta di assistenza a ditta specializzata.	
Termini di consegna	intervento eseguito	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Lavori di smontaggio della copertura in alluminio, smontaggio delle ruote usurate e fornitura e posa in opera di n. 30 ruote dimensioni 200x50 mm con nucleo in ghisa meccanica e rivestimento in poliuretano colorato "TR" durezza 95 Shore e fornitura e posa in opera di n. 1 ruota motrice avente le stesse caratteristiche ma di dimensioni 300x100 il tutto effettuato con l'assistenza di una autogrù di idonea portata. Sono stati effettuati anche lavori di tornitura sull'asse centrale della ruota.	
Denominazione della Ditta affidataria	TEK.Metal Srl	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza.	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 3.600,00	





acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA

PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Perizia tecnica	del 12/02/2018
Allegati	Perizia tecnica	del 12/02/2018

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X		Investimenti
-----------------	---	--	--------------

Il Richiedente
L' RCM
P.I. Vito Labate

Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci