

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 02/03/2018 - 0023742



DIRPR
SEDE

IAPAM
SEDE

TECRI
SEDE

A.I.P.
protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Impianto di depurazione di : Bari Est	
	Fornitura e posa in opera di gruppo di pressurizzazione a servizio delle griglie Huber.	
Impianto di depurazione	Bari Est	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Malfunzionamento della stazione di grigliatura a causa della mancata pulizia dei cestelli rotanti con conseguente blocco dell'intera stazione.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	16/02/2018	P.I. Giovanni Maraglino
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Fermo forzato della stazione e richiesta di assistenza a ditta specializzata.	
Termini di consegna	intervento eseguito	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura e posa in opera di gruppo di pressurizzazione marca Franklin Electric composto da n. 2 pompe verticali con le parti a contatto con il liquido completamente in acciaio Inox Aisi 304, motore Aeg da kw 7,5-2900 rpm V.400, allestito su base in acciaio verniciato e collettori di aspirazione e mandata in acciaio zincato, comprensivo di collegamenti elettrici, idraulici e serbatoio membranoso di 500 lt.	
Denominazione della Ditta affidataria	Elettromeccanica Gentile	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza.	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 7.800,00	

Handwritten signature

Handwritten signature



acquedotto
pugliese

l'acqua bene comune

INFORMATIVA

PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	consuntivo	2948/2018 del 23/02/2018
Allegati	consuntivo	2948/2018 del 23/02/2018

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			X	Investimenti
-----------------	--	--	---	--------------

Il Richiedente
L' RCM
P.I. Giovanni Maraglino

Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Viticcò