



**acquedotto
pugliese**

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Al Direttore Servizi Tecnici

A Procurement – Smart Procurement

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese
protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Impianto di Bari Ovest – Lavori di pulizia dell'ispessitore n.2 e manutenzione straordinaria del motoriduttore a servizio dell'ispessitore fanghi.
Impianto di depurazione	Bari Est
U.T.	STO BA/BAT – AED Bari
Descrizione del disservizio	Avaria del motoriduttore a servizio dell'ispessitore fanghi.
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti dello scarico, evitare inquinamento ambientale, garantire la sicurezza del personale presente sull'impianto
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Disservizio comunicato dal Responsabile di Conduzione e Manutenzione p.i.. Luca Picciallo, in data 24/04/2019
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento ditta specializzata nel settore.
Termini di consegna	Inizio lavori Idrovelox 24/04/2019 Fine lavori Idrovelox 17/05/2019 Inizio lavori Tek Metal 20/05/2019 Fine lavori Tek Metal 20/06/2019
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	<u>Idrovelox di Franco Petrelli e Figli s.r.l.:</u> Pulizia straordinaria dell'ispessitore n.2 e degli spazi confinati <u>Tek. Metal S.r.l.</u> Lavori di ripristino del motoriduttore a servizio dell'ispessitore fanghi a trazione centrale, comprensivi di trasporto in officina, sostituzione di n.1 ingranaggio meccanico, lubrificazione, revisione generale e assemblaggio, montaggio della paletta per pulizia tramoggia di aspirazione, prove di funzionamento e trasporto in sito.
Denominazione della Ditta affidataria	Idrovelox di Franco Petrelli e Figli s.r.l. Tek. Metal S.r.l.
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditte specializzate nel settore e immediatamente disponibili a effettuare gli interventi richiesti.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 33.747,50 Importo lavori effettuato dalla ditta Idrovelox di Franco Petrelli e Figli s.r.l. € 7.545,00 Importo lavori effettuato dalla ditta Tek. Metal S.r.l. Importo Totale Intervento € 41.292,50
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	I prezzi e i tempi di esecuzione si ritengono congrui in relazione al tipo di lavoro/fornitura/servizio richiesto in estrema urgenza.



**acquedotto
pugliese**

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo del 06/11/2019 (Ditta Idrovelox di Franco Petrelli e Figli s.r.l.) Consuntivo N. 109/19 FM del 05/07/2019 (Ditta Tek. Metal S.r.l.)
Allegati	Documenti sopra indicati.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			X	Investimenti
-----------------	--	--	----------	---------------------

Il Richiedente

Il Responsabile di conduzione e Manutenzione

Per Ind. Luca Picciallo

Il Responsabile AED Bari

Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza:

Si autorizza il Manager STO Bari/BAT

Ing. Girolamo Vitucci