acquedotto pugliese

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

DIRPR
SEDE

IAPAM
SEDE

TECRI
SEDE

A.I.P.
protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Impianto di depurazione di Bari Orientale	
	Impianto depurativo di Bari Sud Orientale - Interventi di manutenzione straordinaria,non programmabili ed attuati con procedura di urgenza, alle strutture murarie del digestore A19/2.	
Impianto di depurazione	Bari Orientale	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Le condizioni statiche della parete laterale del digestore A19/2 risultano notevolmente peggiorate e si delineano delle superfici con pericolo imminente di crollo	
Motivi dell'emergenza	I motivi specifici dell'emergenza sono connessi alla sicurezza degli operatori essendo il digestore in questione prospicente la strada di servizio, e la contemporanea presenza di altre imprese impegnate nei lavori di manutenzione straordinaria sul digestore A19/1 e centrale termica.	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	23/11/2017*	Ing. Daniela Mastromatteo
		Ing. Disciplo
Primi interventi adottati	In considerazione dell'urgenza e della peculiarità dell'intervento, è stata individuata la ditta tra quelle presenti nell'Albo fornitori di Acquedotto Pugliese con il possesso dei requisiti per la seguente categoria merceologica OG1 e peraltro, in considerazione della necessità di provvedere con la massima urgenza onde evitare di cagionare danno a persone, già presente sull'impianto in quanto sta operando i lavori di ripristino strutturale della centrale termica	
Termini di consegna	intervento eseguito	
Descrizione sintotica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	I lavori strettamente necessari risultano quelli atti a rimuovere le situazioni di pericolo per crollo improvviso dei copriferri. A tal uopo si dispone di utilizzare nella rimozione delle parti ammalorate la massima cautela onde evitare in qualsiasi modo la possibile formazione di scintille che diventerebbero deleterie a causa della possibile presenza di fuge di biogas dalla parete.	

* dico bene 07/11/2017

acquedotto
pugliese

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Denominazione della Ditta affidataria	Progetto Nuova Edilizia srl Unipersonale	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 9 448,85	
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Perizia tecnica redatta dal D.L.	Prot. nr. 27558 del 12/03/2018
Allegati	Perizia tecnica redatta dal D.L.	Prot. nr. 27558 del 12/03/2018

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			X	**Investimenti**

Il Richiedente

Ing. Daniela Mastromatteo

Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci