



**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**  
Par. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi


Prot.

A  
Procurement (DIRPR)  
SEDE  
Internal Audit (IAUAM)  
SEDE  
Unità Tecnica (TECRI)  
SEDE

<b>Oggetto</b>	Stazione di trattamento di sedimentazione finale.
<b>Impianto</b>	Impianto depurativo di Trani.
<b>U.T.</b>	STO BA/BAT – AGD BAT.
<b>Descrizione del disservizio</b>	Fuori servizio del carroponete del sedimentatore finale n. 3.
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Assicurare il corretto funzionamento della fase di sedimentazione finale al fine di garantire il buon andamento del processo depurativo e il rispetto dei limiti allo scarico. Il ricorso all'emergenza è dovuto all'assenza di contratto di riparazione e/o sostituzione di apparecchiature elettromeccaniche presso gli impianti di depurazione della STO BA-BAT.
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	In data 27/12/2017 il Responsabile della conduzione e manutenzione dell'impianto, sig, Vito Lamuraglia, ha comunicato il disservizio.
<b>Primi interventi adottati</b>	Messa in sicurezza della stazione di trattamento e richiesta d'intervento a ditta specializzata.
<b>Termini di consegna</b>	Immediata. Lavoro già eseguito.
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	Riparazione in officina specializzata del motoriduttore a servizio del carroponete con sostituzione di ricambi (cuscinetti, paraoli, riparazione corona, ecc.).
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	NTU di Basanisi Giovanni Luca – Via Filippo Turati, 102 – Orta Nova (FG).
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	Ditta specializzata immediatamente disponibile ed attrezzata per la tipologia dell'intervento.
<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	€ 1.513,33 (millecinquecentotredici/33).
<b>Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)</b>	Prezzo congruo in relazione a lavorazioni analoghe effettuate.

Mod/PG3.21/04

Rev. 2 del 31/01/2014

  
 Pagina 1/2



acquedotto  
pugliese  
Acque, bene comune

## INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo n. 8 del 21/01/2018
Allegati	Documento sopra citato.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	<input checked="" type="checkbox"/>	Investimenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-----------------	-------------------------------------	--------------	--------------------------	--------------------------

Il Responsabile AGD/BAT  
Ing. Aldo Impagnatiello

Si autorizza: Il Dirigente STC/BA/BAT  
Ing. Girolamo Vitucci