


2001-08
45415125



u/succ



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

oh u.g

Prot.

Alla DIRPR

Alla DIRRI-GESRI

Alla IAUAM

All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Intervento urgente di pulizia dei due addensatori fanghi di processo dell'impianto del Fortore
Impianto	Potabilizzatore del Fortore
U.T.	POTAP – Potabilizzatore Fortore
Descrizione del disservizio	Necessità di immediata pulizia del due addensatori fanghi di processo per eccessiva presenza di materiale solido da rimuovere
Motivi dell'emergenza	Assicurare il regolare funzionamento della stazione di addensamento fanghi di processo, al fine di evitare intasamenti del piping, delle pompe, il blocco delle centrifughe fanghi, nonché la tracimazione del materiale nelle rispettive canalette
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	10.07.2017 – conduzione
Primi interventi adottati	Individuazione ditta per un urgente intervento di pulizia
Termini di consegna	2 gg., per complessive 16 ore di lavoro
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Intervento di pulizia di n. 2 addensatori fanghi di processo (parti in cemento ed in ferro), mediante utilizzo di autospurgo dotato di idrogetto ad alta pressione e successivo aggotamento e travaso in loco del residuo estratto (acqua e fango)
Denominazione della Ditta affidataria	Autospurgo di Ricciardi Franco & C snc di S Giovanni Rotondo
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta avente idonee capacità tecniche ed operative nel settore, nonché immediatamente disponibile all'esecuzione dell'intervento
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 1.008,00 + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	La spesa è ritenuta congrua.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento	Preventivo del 10.07.2017 della ditta Ricciardi

le



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

(offerta/consuntivo della ditta)	
Allegati	<ul style="list-style-type: none">- Preventivo del 10.07.2017 della ditta Ricciardi (€/h 63)- Preventivo del 10.07.2017 della ditta SIR (€/h 120)- Preventivo del 10.07.2017 della ditta Ecologica Mediterranea (€/h 180)


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	<input checked="" type="checkbox"/>	Investimenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-----------------	-------------------------------------	--------------	--------------------------	--------------------------

Richiedente:

Il Responsabile dell'Impianto


ing. Vincenzo Santoro



Si autorizza:

Il Responsabile U.O. Potabilizzazione

Ing. Mauro Spagnoletta





AUTOSPURGO DI RICCIARDI FRANCO & C. SNC
Via Mattarella, 5 - 71013 S. Giovanni Rotondo (FG)
P.IVA: 03248560710 - e.mail:
autospurgoricciardifranco@live.it
Tel. & Fax: 0882/411557 Cell.: 340/2217107



ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA
Via Cognetti,36
70121 Bari
Impianto Potabilizzazione del
Fortore
Contrada Finocchito- Comune di
Castelnuovo della Daunia (FG).

Preventivo per pulizia n.2 ispessitore fanghi di processo potabilizzazione

L'intervento consiste nella totale pulizia dell'ispessitore (parti in cemento e in ferro) mediante utilizzo di auto spurgo dotato di idrogetto ad alta pressione e successivo aggotamento e travaso in loco del residuo estratto (acqua e fango).

Costo orario € 63,00 + IVA 22%.

S.Giovanni Rotondo, lì 10/07/2017



Spett.le

ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA

Impianto di potabilizzazione del Fortore

Contrada Finocchito

71034 Castelnuovo della Daunia (FG)

Carovigno, li 10/07/2017

**Oggetto: AQP Sp.A. – Impianto di potabilizzazione del Fortore
Pulizia di n. 2 ispessitore fanghi di processo potabilizzazione.**

A seguito Vs. gradita richiesta, formuliamo la seguente migliore offerta:

SERVIZIO - Pulizia di n. 2 ispessitore fanghi di processo potabilizzazione a mezzo di autospurgo e n. 2 operatori;

PREZZO - €uro\ora 120,00 + IVA di legge – durata presunta dell'intervento (8 ore per ispessitore)

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Distinti Saluti.

A handwritten signature in black ink is written over the SIR logo. The signature is a stylized, cursive name. To the right of the signature, the following text is printed:

SIR s.r.l.
Servizi Industriali Roma
Piazza XXIV Maggio, 15
72012 CAROVIGNO (BR)
P.IVA e S.F. 02097540740

SIR s.r.l. – Servizi Industriali Roma

Sede Legale ed amministrativa: Piazza XXIV Maggio n. 15 - 72012 Carovigno (BR)

Unità Locale e Impianto di Brindisi: Via Per Pandi n. 6 – Zona Industriale – 72100 BRINDISI (BR)

P.Iva/C.F./N. Iscrizione CCIAA di Brindisi 02097540740 – R.E.A. BR 120361- Cap. Sociale 119.000,00 i.v.

Tel. +39 0831 992052/990959 - Fax +39 0831 991896 - website: www.sirsl.com e-mail: info@sirsl.com



**ecologica
mediterranea**

TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI - SERVIZIO AUTOSPURGO
DISOSTRUZIONE CONDOTTE FOGNARIE - DISIDRATAZIONE FANGHI
TRASPORTO ACQUA POTABILE

Ecologica Mediterranea di Orlando Raffaele Matteo & C. snc
Via Torremaggiore, km. 1,500 - C.P.n° 156 - 71016 San Severo (FG)
Tel. 0882.332044 - Fax 0882.332034 - Cell. 348.3204194
e-mail: ecologicamed@libero.it
Partita IVA 01819150713 - Cod. Fisc. 00742490709
Iscr. Trib. Foggia n.10719 - C.C.I.A.A. n. 151619

San Severo, 10/07/2017

Spett.le
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
VIA COGNETTI N. 36
70121 BARI

c.a. Geom. Fortunato FAX 0881/558847
Contrada Finocchio
CASTELNUOVO DELLA DAUNIA

OGGETTO: Preventivo pulizia ispessitore fanghi impianto Finocchio

Riscontrando la vostra richiesta odierna con la presente Vi formalizziamo la nostra migliore offerta per il servizio di pulizia di n. 2 (due) ispessitori fanghi del processo di potabilizzazione di Castelnuovo della Daunia alla contrada Finocchio. Giuste vostre indicazioni di massima circa i luoghi, come segue:

1. diritto fisso di chiamata autospurgo e tre operatori professionali
Euro 315,00 + I.V.A. sconto 20% arrotondato per difetto, netto applicabile Euro 250,00 + I.V.A.
2. Ora lavorativa o frazione di ora lavorativa occorrente per l'esecuzione dei lavori, con l'impiego di autospurgo e tre operatori
Euro 225,00 + I.V.A. sconto 20% netto applicabile Euro 180,00 + I.V.A.
3. Autocisterna da diecimila litri di acqua potabile per rifornimento acqua di servizio all'autospurgo
Euro 315,00 + I.V.A. sconto 20% arrotondato per difetto, netto applicabile Euro 250,00 + I.V.A.

Si precisa che, sarà vostra cura ed onere, per ottimizzare e ridurre i costi, eliminare preventivamente all'arrivo dei nostri operatori, l'acqua superficiale dall'ispessitore, così come assicurare un punto di rifornimento dell'acqua di servizio per la diluizione e l'aggotamento dei fanghi, si consideri infatti che l'autospurgo è dotato di un serbatoio di servizio da 4000 litri, sicuramente insufficiente per 6/8 ore di lavoro. Tale idoneo punto di rifornimento consentirebbe di eliminare il punto tre del preventivo. RingraziandoVi per averci interpellato ed a Vs. disposizione per ogni ulteriore chiarimento, cogliamo l'occasione per ben distintamente salutarVi.

ECOLOGICA MEDITERRANEA s.n.c.
Amministratore
Orlando Raffaele Matteo



RAPPORTO RISOLUZIONE ANOMALIA

N. 56/17

SCHEDA SEGNALAZIONE AVARIA

Impianto di:

Potabilizzazione del FORTORE

Data avaria: 10-07-2017

Segnalazione anomalia:

Teleallarme / TLC

Visita Programmata

Altre fonti

Apparecchiatura:

ADDENSATORI FANZHI N°1 - N°2

Marca _____ Tipo _____ Matricola _____

Descrizione avaria:

SI NECESSITA L'URRENTE PULIZIA DI ENTRAMBI GLI ADDENSATORI PER ECCESSO DI MATERIALE SOLIDO ONDE EVITARE INTASAMENTI DELLE TUBAZIONI E CONSEGUENTE BLOCCO POMPE E CENTRIFUGHE. SI RICHIEDE URRENTE INTERVENTO DITTA ESTERNA

L'operatore

PRINACI
TOLVE

RAPPORTINO DI INTERVENTO

Intervento effettuato da squadra di:

in linea

specialistica

ditta esterna

Data inizio intervento: _____

Analisi del guasto:

Dettagli dell'intervento:

Esito prove funzionali:

positivo

negativo

Data fine intervento e prove funzionali: _____

I tecnici intervenuti

Risulta necessaria l'attivazione di acquisto / investimento

si

no

Firma responsabile

SCHEDA ATTIVAZIONE ACQUISTO / INVESTIMENTO

Data _____

Conto Economico

Investimento

Codice RDA RDD RDE ODC : _____

Firma responsabile



RAPPORTO RISOLUZIONE ANOMALIA

N. 51-17

SCHEDA SEGNALAZIONE AVARIA

Impianto di: Potabilizzazione del FORTORE

Data avaria: 13-06-2017

Segnalazione anomalia: Teleservizio / TLC Visita Programmata Altre fonti

Apparecchiatura: Adensatore N° 2 FANBIT

Marca _____ Tipo _____ Matricola _____

Descrizione avaria: Si necessita pulizia dell'adensatore n° 2 & prevenire intasamento e rottura delle centrifughe. è stato intasamento della linea. Si richiede intervento ~~data~~ urgente. Ditta Esterna

L'operatore: de Gennaro Luciano
DE SABATO M
APOLLONIO P

[Signature]

RAPPORTINO DI INTERVENTO

Intervento effettuato da squadra di: in linea specialistica ditta esterna

Data inizio intervento: _____

Analisi del guasto: _____

Esito prove funzionali: positivo negativo

Data fine intervento e prove funzionali: _____

I tecnici intervenuti

Risulta necessaria l'attivazione di acquisto / investimento si no

Firma responsabile

SCHEDA ATTIVAZIONE ACQUISTO / INVESTIMENTO

Data _____ Conto Economico Investimento

Codice RDA RDD RDE ODC : _____

Firma responsabile
