

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
I - 22/02/2017 - 0022253



Prot.

A
Procurement (DIRPR)
SEDE
Internal Audit (IAUAM)
SEDE
Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

Oggetto	Stazione di trattamento di disidratazione meccanica dei fanghi
Impianto	Impianto depurativo di Trani
U.T.	STO BA/BAT – AGD BAT.
Descrizione del disservizio	Rottura della coclea di fondo di estrazione fanghi dalla V.A.F.
Motivi dell'emergenza	Assicurare la produzione di fanghi nelle quantità ottimali per garantire il corretto andamento del processo depurativo, rispettare i limiti tabellari e salvaguardare quindi l'ambiente dall'inquinamento. Il ricorso all'emergenza è dovuto all'assenza di contratto di manutenzione delle opere e carpenterie metalliche, apparecchiature meccaniche, elettriche, ecc. presso gli impianti di depurazione della STO BA-BAT. Inoltre, l'applicazione della procedura per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 €, in ottemperanza al D.Lgs 50/2016, avrebbe comportato tempi di attesa assolutamente incompatibili con le urgenti esigenze di ripristino della suddetta stazione.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 17/01/2017 il Responsabile della conduzione e manutenzione dell'impianto, Sig. Vito Lamuraglia, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Vuotatura della vasca di accumulo fanghi per accertamento dei danni.
Termini di consegna	Immediata - Intervento già eseguito
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Lavori di ripristino della V.A.F. a servizio della stazione di disidratazione meccanica dei fanghi, consistenti in: ▪ Smontaggio coclea di fondo con ausilio di mezzi e attrezzatura specifica; ▪ Sostituzione supporto SKF 40 TF; ▪ Sostituzione corona dentata Z18 da ¾ completa di mozzo con foro e incastro chiavetta; ▪ Sostituzione giunto di accoppiamento corone realizzato con catena rinforzata doppia da ¾ ▪ Rimontaggio del tutto.


**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Denominazione della Ditta affidataria	Officina Meccanica BATTISTA – Via Barletta, 68 – 76125 Trani (BT).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata immediatamente disponibile ed attrezzata per la tipologia dell'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 1.740,40 (millesettecentoquaranta/40) + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	€ 1.832,00 – sconto 5%
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Scheda tecnica di lavoro n. 4 del 19/01/2017.
Allegati	Documento sopra citato.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X	Investimenti		
------------------------	----------	---------------------	--	--

**Il Richiedente
Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione
Vito Lamuraglia**



**Il Responsabile AGD
Ing. Nicola Notarnicola**



**Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci**

