



acquedotto  
pugliese

Acqua, bene comune

Direzione Reti e Impianti  
Unità Tecnica  
Il Responsabile

Acquedotto Pugliese  
I - 02/10/2017 - 0114366



Bari,

A

DIRPR-SERPR  
Procurement  
Service Procurement  
Sede

IAUAM  
Internal Audit  
Sede

E, p.c. DIRRI  
Reti e Impianti  
Sede

**Oggetto:** *Impianti di depurazione ricadenti nelle Aree di Foggia.  
Servizio di smaltimento vaglio (CER 190801) e sabbie (CER 190802).*

Si trasmette, per gli opportuni adempimenti di competenza, l'informativa per acquisti in emergenza prot. n. *114366* del *2/10/17* relativa di smaltimento finale dei rifiuti vaglio (CER 190801) e sabbie (CER 190802) prodotti dagli impianti di depurazione ricadenti nell'Area di Foggia.

Come formalizzato nella informativa sopra citata, al fine di garantire il regolare esercizio dei depuratori ricadenti nell'Area territoriale indicata in oggetto e considerata la specificità delle attività richieste si è proceduto, nelle more dello svolgimento delle procedure di gara, a ricercare ed individuare aziende specializzate in grado di garantire immediatamente le necessarie attività di smaltimento dei rifiuti vaglio e sabbie.


Premesso quanto sopra, sulla scorta di precedenti indagini di mercato e considerato che:

- Non risulta eseguita da parte degli uffici competenti la procedura di gara per l'affidamento del servizio di smaltimento vaglio e sabbie giusto RDC n. 2000013734 del 16/06/2014 e 2000013154 del 16/01/2014; CSA aggiornato e trasmesso per valutazione con email del 23.03.2016 non riscontrato.
- Risulta in corso di esecuzione, non ancora aggiudicata, da parte degli uffici competenti la procedura di gara per l'affidamento del servizio di trasporto e recupero vaglio e sabbia, giusta RDC n.2-16940 del 13/4/17;
- non è possibile interrompere un servizio che se sospeso determinerebbe scadimenti dei normali rendimenti depurativi con inevitabile pregiudizio ambientale e danno delle risorse naturali.

AQP

Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista  
Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 - Bari - Telefono +39.080.5723111 - www.aqp.it  
Cap. Soc.: € 41.385.573,60 i.v. Registro delle Imprese di Bari  
C.F. e P. IVA: 00347000721, REA C C I.A.A. di Bari n. 414092





acquedotto  
pugliese

l'acqua, bene comune

- La Società Ecodaunia S.r.l. risulta la ditta esecutrice del servizio in oggetto come da precedente gara di appalto aggiudicata nel 2012 e con contratto ad oggi scaduto;

si ritiene necessario, salvo diversa valutazione, nelle more dello svolgimento delle nuove procedure di gara, procedere ad interessare la società Ecodaunia S.r.l., mediante affidamento diretto in emergenza, per consentire il regolare svolgimento del servizio di smaltimento finale del vaglio (CER 190801) e sabbie (CER 190802), prodotti dagli impianti di depurazione ricadenti nell'Area di Foggia.

Si allegano:

- Offerta prot.n. 139/17/vm del 7/9/17.
- Ordine prot. n. 11436 del 21/10/17 alla ditta Ecodaunia S.r.l.;

*Il Responsabile TECRI*

*Ing. Piervito Lagioia*



acquedotto  
pugliese

L'acqua, bene comune

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

**Art. 5.5 PG 3.02**

**Gestione Acquisti Fornitura e Servizi**

*Direzione Reti e Impianti  
Unità Tecnica  
Il Responsabile*

Acquedotto Pugliese  
I - 02/10/2017 - 0114361

Bari,



**DIRPR-SERPR  
Procurement  
Service Procurement  
Sede**

**IAUAM  
Internal Audit  
Sede**

**E, p.c. DIRRI  
Reti e Impianti  
Sede**

<b>Oggetto</b>	Servizio di smaltimento vaglio (CER 190801) e sabbie (CER 190802).
<b>Impianto di depurazione</b>	Impianti di depurazione ricadenti nell'Area di Foggia
<b>Area</b>	Foggia
<b>Descrizione del disservizio</b>	Impossibilità di garantire il corretto allontanamento dei rifiuti vaglio e sabbie (CER 1290801-190802) prodotti dai depuratori ricadenti nelle Aree di Foggia.
<b>Motivi dell'emergenza</b>	<p>Pregiudizio ambientale con possibile scadimenti dei normali rendimenti depurativi a causa del mancato regolare allontanamento dei rifiuti vaglio e sabbie depurativi prodotti dagli impianti ricadenti nelle Aree di Foggia.</p> <p>Necessità di contrattualizzare ulteriori siti di conferimento finale.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Non risulta eseguita da parte degli uffici competenti la procedura di gara per l'affidamento del servizio di smaltimento vaglio e sabbie giusto RDC n. 2000013734 del 16/06/2014 e 2000013154 del 16/01/2014; CSA aggiornato e trasmesso per valutazione con email del 23.03.2016 non riscontrata.</li><li>- Risulta in corso di esecuzione, non ancora aggiudicata, da parte degli uffici competenti la procedura di gara per l'affidamento del servizio di trasporto e recupero vaglio e sabbia, giusta RDC n.2-16940 del 13/4/17;</li></ul>
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	Mancata accettazione dei carichi da parte dei siti di recupero accertata al 01/10/2017 - 31/10/2017.



acquedotto  
pugliese

L'acqua, bene comune

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

**Art. 5.5 PG 3.02**

**Gestione Acquisti Fornitura e Servizi**

<b>Primi interventi adottati</b>	Verifica della disponibilità di ulteriori siti di smaltimento.
<b>Termini di consegna</b>	In corso e comunque sino al rientro dall'emergenza.
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	Servizio di smaltimento presso siti di stoccaggio preliminare dei rifiuti vaglio (CER 190801) e sabbie (CER 190802) prodotti dagli impianti depurativi ricadenti nell'Area di Foggia.
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	Ditta Ecodaunia s.r.l. Via dei Calzolari Lotto 133/a-b-c-, 71042 Cerignola (Fg), Fax. 0885411287
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	Immediata disponibilità ad eseguire il servizio e miglior soluzione tecnico/economica individuata. Impresa appaltatrice vincitrice dell'ultima gara del 2012 con contratto ad oggi scaduto.
<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	Importo da consuntivare secondo i rifiuti realmente destinati a smaltimento per ogni mese solare sino al rientro dell'emergenza e definizione nuove procedure di gara al costo di: - 123,50 € / tonn.(compreso ecotassa pari ad €/t.10,00)+ costi di omologa + iva per il servizio di smaltimento.
<b>Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)</b>	Prezzo ritenuto congruo in base ai servizi a farsi attesa l'esecuzione in emergenza.
<b>Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)</b>	Offerta e prezzi della ditta Ecodaunia S.r.l. come da offerta prot.n.139/17/vm del 7/9/17.
<b>Allegati</b>	Disposizione sopra indicata.

**Intervento ascrivibile a:**

<b>Conto Economico</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Investimenti</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
------------------------	-------------------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------

**Il Responsabile TECRI**

**Ing. Piervito Lagioia**