



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

A
Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (IAUAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	Impianto antintrusione.
Impianto	Impianto depurativo di Ruvo – Terlizzi.
U.T.	STO BA/BAT – AGD BAT.
Descrizione del disservizio	Avaria dell'impianto antintrusione a causa di sbalzi elettrici.
Motivi dell'emergenza	Garantire un'adeguata sorveglianza del sito, durante le ore di non presidio, al fine di scongiurare furti e danneggiamenti di macchine ed apparecchiature necessarie al corretto andamento del processo depurativo. Il ricorso all'emergenza è dovuto all'assenza di contratto di manutenzione di apparecchiature elettriche, elettroniche ed elettromeccaniche presso gli impianti di depurazione della STO BA-BAT. Inoltre, l'applicazione della procedura per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 €, in ottemperanza al D.Lgs 50/2016, avrebbe comportato tempi di attesa assolutamente incompatibili con le urgenti esigenze di ripristino della suddetta situazione.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 12/12/2016 il Responsabile della conduzione e manutenzione dell'impianto, sig. Vito Lamuraglia, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Verifica dello stato dei luoghi e stima dei danni.
Termini di consegna	Immediata - Intervento già eseguito.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Ripristino funzionamento impianto antintrusione mediante: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sostituzione cavi dalla centralina a tutti i sensori dell'impianto; ▪ Incamiciamento dei cavi in tubi di protezione in PE e successivo infilaggio degli stessi nelle tubazioni interrate esistenti; ▪ Sostituzione della sirena autoalimentata e della relativa batteria; ▪ Sostituzione delle schede di espansione, di n. 1 rilevatore di movimento nel locale disidratazione, della centralina, della scheda chiave, delle relative chiavi e della tastiera; ▪ Programmazione nuova centrale e nuove chiavi; ▪ Prove di funzionamento.



acquedotto
pugliese
acqua, bene comune

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Denominazione della Ditta affidataria	LM Tecnologie – Zona G 6/N int. 15, Z. I. – 70015 Noci (BA)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata immediatamente disponibile ed attrezzata per la tipologia dell'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 3.984,00 (tremilanovecentottantaquattro/00) + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	€ 4.416,00 – sconto 15% applicato sui soli ricambi.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Rapporto di lavoro n. 02/17 del 27/01/17
Allegati	Documento sopra citato.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente
Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione
Vito Lamuraglia

Il Responsabile AGD
Ing. Nicola Notarnicola

Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci