



INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Auditing (IAPAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	Stazione di disidratazione meccanica dei fanghi.
Impianto	Impianto depurativo di Trani.
U.T.	STO BA/BAT – AGD BAT.
Descrizione del disservizio	Fermo dell'estrattore centrifugo per la disidratazione dei fanghi causa avaria del PLC di comando.
Motivi dell'emergenza	Assicurare la produzione di fanghi nelle quantità ottimali per il corretto andamento del processo depurativo al fine di garantire il rispetto dei limiti tabellari previsti dalla normativa e salvaguardare l'ambiente dall'inquinamento. Il ricorso all'emergenza è dovuto all'assenza di contratti di manutenzione di macchine per la disidratazione dei fanghi presso gli impianti di depurazione della STO BA-BAT. Inoltre, l'applicazione della procedura per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 €, in ottemperanza al D.Lgs 50/2016, avrebbe comportato tempi di attesa assolutamente incompatibili con le urgenti esigenze di ripristino della suddetta situazione.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 04/09/2017 il Responsabile della conduzione e manutenzione dell'impianto, Sig. Vito Lamuraglia, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Constatazione del guasto e messa in sicurezza dell'apparecchiatura.
Termini di consegna	Immediata – fornitura già eseguita.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Rifunionalizzazione dell'estrattore centrifugo fanghi marca PIERALISI mod. Jumbo 2 mediante la sostituzione completa di PLC Siemens 6ES7216-2BD23 CPU226 24i/16orel.
Denominazione della Ditta affidataria	PIERALISI MAIP S.p.A. – Via Don Battistoni, 1 – 60035 Jesi (AN)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta costruttrice e fornitrice della macchina in parola che dispone di tecnici qualificati, garantisce assistenza specializzata e ricambistica originale.

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02


Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 2.158,00 (duemilacentocinquantotto/00) + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo congruo in relazione alla tipologia d'intervento richiesto.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo del 06/09/2017 della ditta PIERALISI MAIP S.p.A
Allegati	Documento sopra citato.


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

**Il Richiedente
Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione
Vito Lamuraglia**



**Il Responsabile AGD
Ing. Nicola Notarnicola**



**Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci**

